



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**ШКАФ ДЛЯ МОНТАЖА УСТРОЙСТВ ПОЖАРНОЙ  
АВТОМАТИКИ  
ШМ1**

Паспорт  
СТФВ.436531.027 ПС

**1 Общие сведения и основные технические характеристики**

1.1 Шкаф для монтажа устройств пожарной автоматики ШМ1 (далее – устройство), предназначен для размещения вспомогательных блоков пожарной автоматики, работающих в составе интегрированной системы безопасности (далее – ИСБ) "Стрелец-Интеграл".

1.2 Максимальное число устанавливаемых в устройство вспомогательных блоков пожарной автоматики, – не менее 6.

1.3 Устройство предназначено для эксплуатации в помещениях с регулируемыми и нерегулируемыми климатическими условиями, на объектах, где существует воздействие вибрации и механических ударов.

1.4 Конструкция устройства не предусматривает эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред.

1.5 Устройство рассчитано на круглосуточную непрерывную работу.

1.6 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.7 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP30.

1.8 Габаритные размеры устройства – 342×252×130 мм.

1.9 Масса устройства (без вспомогательных блоков пожарной автоматики) – не более 3,7 кг.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

## 2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует приведенному в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во
СТФВ.436531.027	Шкаф для монтажа устройств пожарной автоматики ШМ1	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Антенна 868МГц	2 шт. *)
	Шайба под антенну	2 шт. *)
	GSM-антенна	1 шт. *)
	Заклепка PR-3090	10 шт.
	Заглушка DGB-13	4 шт.
	Дюбель NAT 6x30	4 шт.
	Шуруп универсальный 4×40	4 шт.
	Памятка по применению	1 экз.
СТФВ.436531.026 ПС	Паспорт	1 экз.
*) Поставляется отдельно по заказу потребителя		

### **3 Свидетельство о приемке**

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

## **4 Гарантии изготовителя**

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя [www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru).

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

14.09.21