



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПУ "СПЕКТР"

Паспорт
СПНК.425557.002 ПС

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Пульт управления ПУ "Спектр" (ПУ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "Спектр 8" и служит для управления системами из модуля приемно-контрольного (МПК), индикации состояния МПК, программирования МПК, просмотра электронного протокола событий на МПК, используя локальную сигнальную линию (ЛСЛ) или общую сигнальную линию (СЛ).

1.2 ПУ имеет канал связи с персональным компьютером (RS-232).

1.3 ПУ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 10 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 90% при 25 °С.

1.4 Использование, транспортирование и техническое обслуживание ПУ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

1.5 ПУ имеет клавиатуру управления, содержащую десять цифровых кнопок, две кнопки отмеченные символами "взять" и "снять" и шесть функциональных кнопок.

Для индикации состояния имеется четырехстрочный (графический) индикатор (ЖКИ) с подсветкой и светодиодные индикаторы: "Тревога", "Пожар", "Авария", "Основное питание", "Резервное питание".

1.6 ПУ имеет средства адресации, позволяющие использовать до восьми ПУ в одной локальной сигнальной линии (ЛСЛ).

1.7 Питание ПУ осуществляется от источника питания с напряжением $10 \div 15$ В

1.8 Ток потребления ПУ не более 120 мА при максимальной яркости подсветки ЖКИ.

1.9 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

1.10 Средний срок службы ПУ – не менее 8 лет.

1.11 Габаритные размеры ПУ – 135x145x40 мм.

1.12 Масса ПУ – не более 0,3 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки ПУ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.425557.002	Пульт управления ПУ "Спектр" Комплект принадлежностей:	1 шт.
	Шуруп универсальный 3,5x35	5 шт.
	Шуруп универсальный 3x10	1 шт.
СПНК.425557.002 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления ПУ "Спектр"

№ _____ изготовлен и принят в соответствии
заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (XXXXXXYYZ) состоит из: серийного номера изделия – XXXXX, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта управления ПУ "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации ПУ – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 ПУ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65
АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

01.11.06