



МОДУЛЬ РЕЛЕ ПЦН МРП "СПЕКТР"

Паспорт
СПНК.425553.001 ПС

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Модуль реле ПЦН МРП "Спектр" (МРП) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного «СПЕКТР 8» и служит для передачи извещений на пульта центрального наблюдения путем размыкания контактов четырех реле.

1.2 МРП рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 90% при 25 °С.

1.3 Использование, транспортирование и техническое обслуживание МРП должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

1.4 МРП имеет четыре сигнальных реле, коммутирующих напряжение до 72 В при токе до 50 мА либо до 15 В при токе до 200 мА.

1.5 Выдача извещений на каждое реле программируется согласно СПНК.425513.031 РЭ.

1.6 Питание МРП и сигналы управления подаются по кабелю СПНК.685631.

- 1.7 Ток потребления МРП – не более 50 мА.
- 1.8 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.
- 1.9 Средний срок службы МРП – не менее 8 лет.
- 1.10 Габаритные размеры МРП – 55x65x15 мм.
- 1.11 Масса МПК – не более 20 г.

2 Порядок установки МРП в корпусе БПК

2.1 Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

2.2 Закрепить МРП на стойках винтами.

2.3 Соединить разъем Х2 на плате МРП кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2–Х5 на плате модуля приемно-контрольного (МПК).

2.4 Подключить к клеммам К1÷К4 линии на пульт центрального наблюдения.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки МРП соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СПНК.425553.001	Модуль реле ПЦН МРП "Спектр"	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
СПНК.685631.013	Кабель соединительный	1 шт.
	Стойка резьбовая	4 шт.
ГОСТ 1491-80	Винт М3х6	4 шт.
СПНК.425553.001 ПС	Паспорт	1 экз.

4 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль реле ПЦН МРП "Спектр"

№ _____ изготовлен и принят в соответствии
заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (XXXXXYYZ) состоит из: серийного номера изделия – XXXXX, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля реле ПЦН МРП "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации МРП – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5.3 МРП, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

12.07.06