

СТРЕЛЕЦ-ПРО

Приборы приемно-контрольные и управления пожарные

ПАНЕЛЬ-3-ПРО ИСП. Л



Руководство по эксплуатации

СТФВ.425521.001-Л РЭ, ред. 2.6

Санкт-Петербург, 2023

Оглавление

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
1.1 Функциональные возможности	6
1.2 Линии связи и интерфейсы	6
1.3 Входы и выходы	7
1.4 Питание	8
1.5 Конструкция и внешние воздействия	8
1.6 Программное обеспечение	8
1.7 Модули расширения	9
2 КОНСТРУКЦИЯ	
2.1 Устройство и конструкция	10
2.2 Органы управления и дисплей	12
2.3 Подключение	14
3 ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	
3.1 Общие принципы	16
3.2 Линии связи	17
3.2.1 Многовязный радиоканал Стрелец-ПРО	17
3.2.1.1 Дальность радиосвязи	18
3.2.1.2 Контроль канала	19
3.2.1.3 Исполнительные устройства / выходы	19
3.2.1.4 Характеристики питания	21
3.2.1.5 Безопасность	23
3.2.1.6 Органы управления, общие для всех устройств	23
3.2.2 Кольцевая сигнальная линия СЛ-240	24
3.2.3 Кольцевой межпанельный интерфейс	25
3.2.4 Линия связи S2	25
3.3 Логика работы	27
3.3.1 Основные логические понятия	27
3.3.2 Входы, зоны, группы зон	27
3.3.3 Выходы, зоны оповещения и пожарной автоматики	28
3.3.4 Зоны оповещения	29
3.3.5 Зоны пожарной автоматики	29
3.3.6 Пользователи, группы пользователей	29
3.3.7 Принципы автоматического управления выходами	30
3.3.8 Принципы управления устройствами оповещения	31
3.3.9 Принципы управления устройствами пожарной автоматики	32
3.3.10 Протокол событий	33
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	
4.1 Радиоканальное оборудование Стрелец-ПРО	34
4.1.1 Общие принципы	34
4.2 Оборудование линии СЛ240	36
4.2.1 Общие принципы	36
4.2.2 Модуль МСЛ240	38
4.2.3 Пожарные извещатели	38
4.2.4 Модули входные	41
4.2.5 Устройства оповещения	43
4.2.6 Исполнительные устройства	46
4.3 Модуль МК-IP	49
4.3.1 Возможности	49
4.3.2 Индикация	50
4.3.3 Этикетка с серийным номером и паролем	50
4.4 Модуль МПС4/2	51
4.5 Модуль МР6	53
4.6 Модуль ММПИ	55
5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ	
5.1 Программное обеспечение «Стрелец-Мастер» / «Стрелец-Интеграл»	57

5.1.1 Общие сведения	57
5.1.2 Подключение ПК через USB интерфейс на плате управления	62
5.1.3 Подключение к Панели через МК-IP по статическому IP адресу на заданный в настройках TSP-порт	62
5.1.4 Подключение к Панели через МК-IP через сервис "Argus-Cloud" по серийному номеру прибора	67
5.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «STRELETZ-CLOUD»	71
5.2.1 Общие сведения	71
5.2.2 Подключение Панели к сервису работы с Мобильным приложением	71
5.2.3 Загрузка системы в облако	75
5.2.4 Регистрация учётной записи	77
5.2.5 Работа с мобильным приложением	78
5.2.6 Стрелец-WEB	84
5.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЦН	86
5.4 КОНФИГУРИРОВАНИЕ	86
5.4.1 Общие сведения	86
5.4.2 Создание топологии системы	86
5.4.3 Разбиение на зоны	86
5.4.4 Объединение в группы зон	87
5.4.5 Конфигурирование выходов	87
5.4.6 Конфигурирование свойств	90
5.4.7 Конфигурирование пользователей	90
5.4.8 Конфигурирование межпанельного взаимодействия	91
5.4.9 Конфигурирование модуля МСЛ240	92
5.4.10 Конфигурирование модуля МК-IP	95

6 УСТАНОВКА

6.1 МОНТАЖ ПАНЕЛИ	97
6.2 УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ	98
6.3 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ	101
6.3.1 Общая схема подключения панели	101
6.3.2 Схемы подключения извещателей ко входам панели и модуля расширения МШС4/2	102
6.3.3 Схемы подключения исполнительных устройств к выходам панели, модулей расширения МШС4/2 и МР6	104
6.3.4 Схема подключения сигнальной линии СЛ240	106
6.3.5 Подключение кольцевой линии межпанельного интерфейса	108
6.3.6 Подключение внешней линии S2	108
6.3.7 Расчёт максимального потребления панели от сетевого адаптера	109
6.3.8 Расчёт потребления и длительности работы панели от аккумуляторной батареи	110
6.3.9 Расчёт тока потребления модуля МСЛ240	112
6.3.10 Подключение дополнительных источников питания	115

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	116
7.2 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	116
7.3 ЭКРАННЫЕ МЕНЮ ПАНЕЛИ	117
7.3.1 Схема меню	117
7.3.2 Главный экран и навигация по меню	118
7.3.3 Меню "Протокол событий"	119
7.3.4 Меню "Состояние системы"	119
7.3.5 Меню "Качество связи"	120
7.3.6 Меню "Обслуживание"	120
7.3.7 Меню "Настройки"	121
7.4 ДИАГНОСТИКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ	121
7.4.1 Общая диагностика	121
7.4.2 Состояние Ethernet	123
7.4.3 Состояние GSM	123
7.4.4 Состояние подключений к сетевым службам	124

Список условных обозначений и сокращений

АППЗ – автоматическая противопожарная защита

ПЦН – пульт централизованного наблюдения

АРМ – автоматизированное рабочее место

ЖК – жидкокристаллический дисплей

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации

ИУ – исполнительное устройство

КЗ – короткое замыкание

ПК – персональный компьютер

ПКУ – приёмно-контрольное устройство

ПО – программное обеспечение

ППКУП – прибор приёмно-контрольный и управления пожарный

СПИ – система передачи извещений

СЛ – сигнальная линия

ШС – шлейф сигнализации

УПА – устройство пожарной автоматики

NFC – Near Field Communication

TM – TouchMemory

Введение

Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные адресно-аналоговые “Панель-3-ПРО исп. Л” (далее - Панель) предназначены для построения систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) на социальных, коммерческих, промышленных и других объектах, имеющее высокий потенциал масштабируемости.

Панели управляют оборудованием пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, управления автоматическими установками дымоудаления.

Панели используют радиоканальные и проводные линии связи между своими компонентами.

Обеспечение радиоканальной и проводной связи определяется набором модулей панели. Список доступных вариантов см. в приложении В.

Панели соответствуют требованиям нормативов Евразийского Экономического Союза ТР 043 и свода правил РФ СП 484.1311500.2020.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Функциональные возможности

- Системы автоматической противопожарной защиты
 - пожарная сигнализация
 - управление оповещением и эвакуацией
 - управление дымоудалением и систем вентиляции
 - передача информации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)
- Характеристики ёмкости панели (на одну панель в системе)

Элемент	Кол-во
- Адреса (извещатели, входы, исполнительные устройства)	1920
- Извещатели пожарные	512
- Зоны	512
- Группы зон	128
- Зоны АППЗ (оповещения, пожарной автоматики)	64

1.2 Линии связи и интерфейсы

- Многосвязный радиоканал Стрелец-ПРО
 - Частотные диапазоны работы – 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С)
 - Количество рабочих каналов – 6
 - Максимальная излучаемая мощность – не более 25 мВт
 - Период контроля связи – 5 мин, 10 мин
 - Сетевая топология контроллеров – многосвязная сеть с динамической маршрутизацией. Коэффициент разветвлённости – 31, максимальное количество участков ретрансляции – 10.
 - Сетевая топология контроля устройств Стрелец-ПРО – "Звезда" с коэффициентом разветвлённости – 256. Родительский контроллер выбирается устройством автоматически в зависимости от условий радиосвязи.
 - Максимальное количество устройств на одном частотном канале в зоне взаимной радиовидимости – не менее 2000 шт.
 - Специальные алгоритмы кодирования и динамической аутентификации для исключения возможности постороннего вмешательства в работу радиосистемы и подмены радиоустройств.

- **Кольцевая сигнальная линия СЛ240¹**
 - До 4 линий в одной панели
 - 240 адресов (извещателей и исполнительных устройств)
 - Напряжение в линии – 36 В, максимальный ток линии– 300 мА
 - Изолятор КЗ в каждом устройстве
 - Длина линии до 4 км (характеристики кабеля см. в приложении А)
 - Сопротивление пары проводов сигнальной линии – не более 142 Ом
 - Суммарная ёмкость линии – не более 380 нФ
 - Сопротивление утечки – не менее 10 кОм
- **Кольцевой межпанельный интерфейс²**
 - До 30 панелей в кольце
 - Длина участка – 1 км (характеристики кабеля см. в приложении А)
- **Интерфейс S2** для подключения внешних вспомогательных блоков
 - Тип линии “Шина с отводами, согласованная с двух сторон”
 - Максимальная длина линии – 2,7 км (характеристики кабеля см. в приложении А)
 - Гальваническая развязка устройств от линии
- **Интерфейс USB** для подключения к ПО и смены прошивки
 - Максимальная длина – до 5 м
- **Интерфейс TCP/IP** (через модуль МК-IP)
 - Ethernet 100 Мбит/с
 - GSM 2G/4G, 2 SIM карты
 - Поддержка удалённой работы через Streletz-Cloud

1.3 Входы и выходы

- Реле с переключающимися контактами 250 В, 5 А – 3 шт.
- Выходы 24 В, 1 А с контролем целостности линии и защитой от коротких замыканий – 2 шт.
- Два входа контроля внешних неисправности/блокировки

¹ Применимо для панелей, имеющих в составе модуль расширения МСЛ240. Наличие МСЛ240 зависит от варианта панели. Список доступных к заказу вариантов см. в приложении В

² При установке в слот кросс-платы модуля межпанельного интерфейса ММПИ

Сопротивление входов: “норма” – от 4 до 7 кОм, “тревога” – от 1 до 2,8 кОм и от 10 до 20 кОм, “неисправность” – более 40 кОм или менее 200 Ом

1.4 Питание

- Адаптеры питания сетевые от 170 до 250 В с выходным напряжением 27 В и током нагрузки 3 А (5 А - опционально)
- Мощность, потребляемая от сети 220 В, не более 100 Вт (160 Вт - опционально)
- Аккумуляторные батареи 2 x 12 В, 7 Ач
- Контроль состояния основного и резервного питания
- Возможность подключения внешнего блока питания 24 В

1.5 Конструкция и внешние воздействия

- Доступ внутрь корпуса с помощью механического ключа
- Датчик открытия корпуса
- Встроенные энергонезависимые часы
- Встроенный считыватель бесконтактных карт (NFC-меток), соответствующий стандарту ISO 14443A-3
- Степень защиты оболочки корпуса IP30
- Габаритные размеры – 430 x 340 x 110 мм (435 x 345 x 110 мм с учетом установленных антенн)
- Масса – не более 7 кг (без аккумуляторных батарей)
- Температурный диапазон – от минус 20 до плюс 55°C. Относительная влажность при работе – до 93 % при 40 °C
- Устойчивость к электромагнитным помехам – УК2, УЭ1 и УИ1 III степени жёсткости (по ГОСТ Р 50009-2000)
- Средняя наработка на отказ - не менее 60000 ч
- Средний срок службы – не менее 8 лет

1.6 Программное обеспечение

- Конфигурирование и мониторинг при помощи ПО “Стрелец-Мастер” / “Стрелец-Интеграл”

- Облачный мониторинг технического состояния “Streletz-Cloud” (обеспечивается при помощи модуля расширения МК-IP), приложения под Android и iOS

1.7 Модули расширения


- Количество слотов для модулей расширения – 4 шт.
- Виды модулей:
 - **МСЛ240**, одна кольцевая линия СЛ240
 - **МШС4/2**, модуль шлейфов 4 шт. и выходов 24 В, 1 А с контролем целостности линий 2 шт.
 - **МР6**, модуль реле 2 шт. и выходов 24 В, 1 А с контролем целостности линий 4 шт.
 - **МК-IP**, модуль коммуникации и доставки событий на ПЦН по TCP/IP, Ethernet, GSM 2G/4G
 - **ММПИ**, модуль межпанельного интерфейса

Базовый набор модулей расширения зависит от варианта панели. Список доступных к заказу вариантов см. в приложении В.


2 КОНСТРУКЦИЯ

2.1 Устройство и конструкция


Панель выполняется в металлическом корпусе, где располагаются плата управления и индикации (1), радиомодуль (2), модули индикации состояния зон пожарной сигнализации (3), кросс-плата (4), модуль питания (5), место размещения резервных аккумуляторных батарей (6) и клеммная колодка с предохранителем (7), для подключения внешней линии питания 220В.




На плате управления и индикации присутствуют следующие элементы - разъем MicroUSB для подключения к ПК, кнопка «Reset», разъем S2, модуль для считывания карт Proximity, звуковой сигнализатор.



На кросс-плате располагаются разъемы - слоты подключения модулей расширения, выходы и входы панели, разъёмы для подключения основного и резервного питания, внешней линии S2, входов и выходов модулей расширения.




Радиомодуль имеет разъёмы для подключения антенн.



2.2 Органы управления и дисплей

На лицевой поверхности панели располагаются дисплей, статусные светодиодные индикаторы, клавиатура с функциональными и цифровыми кнопками, а также считыватель NFC для авторизации картами доступа.



В нижней части прибора расположены 32 адресных индикатора, отображающих состояние различных логических элементов системы (зон, групп зон и др.) в зависимости от запрограммированной логики.

Дисплей отображает элементы меню и диалоговые окна информационных сообщений.

В верхней области главного экрана отображаются пиктограммы, соответствующие состояниям зон или групп зон, и состоянию панели.

По обе стороны от ЖК экрана и клавиатуры расположены светодиодные статусные индикаторы, отображающие обобщенное состояние зон, групп зон, групп выходов, а также собственных параметров панели (состояние питания, наличие системной ошибки). Цвета свечения индикаторов, а также назначение пиктограмм представлено в таблице 1.

Таблица 1 Свечение светодиодных индикаторов и назначение пиктограмм

Индикатор	Цвет	Символ на дисплее	Состояние панели
Пожар	Красный		Пожарное внимание
Пожарное внимание			Пожарная тревога
Пуск оповещения			Запущены зоны оповещения или зоны пожарной автоматики, соответственно
Пуск УПА			

Индикатор	Цвет	Символ на дисплее	Состояние панели
Передача в СПИ		-	Выполнена передача сигнала о пожаре в пожарную часть
Неисправность СПИ	Желтый	-	Имеется неисправность коммуникаторов
Неисправность			Имеются неисправности
Отключение			Имеются отключения
Режим тест		-	Включен режим тестирования
Системная ошибка		-	Зафиксирован сбой микроконтроллера панели
Авт. откл. УПА		-	Отключен автоматический запуск зон пожарной автоматики
Звук отключен			Звуковая сигнализация отключена
Питание	Зелёный		Норма сетевого питания
			Норма аккумулятора
	Жёлтый		Отсутствие сетевого питания
			Неисправность аккумулятора

Под экраном расположены клавиши навигации по меню и две экранные клавиши **←** и **→**, назначение которых указывается в левой и правой нижних частях экрана. Справа от дисплея находится цифровая клавиатура, предназначенная для авторизации пользователя путем ввода номера и цифрового ключа.

Дополнительно панель имеет следующие функциональные кнопки:

- «Откл.» – отключение извещателей и устройств системы;
- «Звук откл.» - отключение встроенного звукового сигнализатора;
- «Сброс» – сброс пожарных тревог и неисправностей;
- «Пуск» – пуск групп выходов, зон оповещения и пожарной автоматики;
- «Стоп пуска» – деактивация групп выходов;
- «Тест инд.» – тестирование звукового сигнализатора и индикаторов;
- «Инфо» – отображение сводной информации о событиях панели;
- «Реж. Тест» – включение тестового режима.

2.3 Подключение

После транспортирования при отрицательных температурах панель должна быть перед включением выдержана в упаковке в нормальных условиях не менее 8 ч.

Монтаж, установку, техническое обслуживание необходимо производить при отключенном основном и резервном напряжениях электропитания.


Панель следует монтировать в местах, закрытых от доступа посторонних лиц. Место установки должно быть выбрано вдали от отопительных и нагревательных устройств, а также источников влаги.

Эксплуатация панели должна производиться техническим персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, и изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводятся опасные для жизни напряжения от электросети.

Перед использованием панели необходимо:

В разъемы радиомодуля установить антенны и закрепить их винтами. После чего зафиксировать скобами.



Подключить защитное заземление к контакту клеммной колодки, отмеченному как “заземление”. Значение сопротивления между заземляющей клеммой и контуром заземления не должно превышать 0,05 Ом.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать защитное заземление панели, подсоединенной к сети переменного тока.

Подключить обесточенные сетевые провода (220В) к контактам клеммной колодки, отмеченным как “ФАЗА” и “НЕЙТРАЛЬ”.

Установить резервные аккумуляторные батареи в основание корпуса.

Подключить провода к клеммам АКБ, соблюдая полярность подключения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять накоротко клеммы аккумуляторных батарей.

Подать напряжение (220 В, 50 Гц) на сетевые провода.

3 ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

3.1 Общие принципы

Панель обеспечивает контроль и управление радиоканальными устройствами Стрелец-ПРО, устройствами адресной сигнальной линии СЛ240, а также модулями расширения входов и выходов.

В соответствии с требованиями свода правил СП 484.1311500.2020 панель поддерживает подключение до 512 пожарных извещателей. Для крупных объектов, на которых количество ИП превышает 512, предусмотрено объединение панелей в кольцо с помощью линии межпанельного интерфейса.




Рисунок 1 Система АППЗ на базе ППКУП Панель-3-ПРО

Панель имеет функцию контроля возникновения системной ошибки. В случае обнаружения сбоя процессоров, обеспечивающих работу панели, включается индикатор “Системная ошибка”, звуковой сигнализатор в режиме “Неисправность” и блокируется срабатывание выходов пожарной автоматики.

3.2 Линии связи

В панели используются следующие линии связи:

1. Многосвязный радиоканал Стрелец-ПРО
2. Кольцевая сигнальная линия СЛ240
3. Кольцевой межпанельный интерфейс
4. Линия связи S2

3.2.1 Многосвязный радиоканал Стрелец-ПРО

Для построения радиосистемы на объекте применяются контроллеры радиоканальных устройств РР-ПРО, а также комбинированные устройства Табло-РР-ПРО, Пульт-РР-ПРО и ИБ2-РР-ПРО. Эти контроллеры (далее - РР) на объекте образуют многосвязную радиоканальную сеть с автоматической динамической маршрутизацией сигналов.

Каждый РР, а также дочернее радиоканальное устройство (ДУ) при подключении сканирует радиосеть и определяет все возможные пути доставки сигналов к ППКУП.




Рисунок 2 Построение радиосети на объекте

Максимальное количество контроллеров в системе – 127 шт. Это приводит к тому, что радиосеть обладает очень высокой устойчивостью к изменению условий распространения радиосигналов. Каждый РР способен непосредственно контролировать 31 дочерних РР и 256 ДУ.

При конфигурировании Стрелец-ПРО один из 6 доступных частотных каналов устанавливается в качестве основного рабочего. При невозможности связи по основному каналу оборудование автоматически устанавливает связь по оставшимся резервным каналам.

3.2.1.1 Дальность радиосвязи

Значения максимальной и рабочей дальности связи устройств **Стрелец-ПРО** в открытом пространстве представлены в таблице 2.

Таблица 2 Дальность связи в открытом пространстве

Устройства Стрелец-ПРО	Дальность*, м	
	Максимальная	Рабочая ¹
Контроллер – радиоканальное устройство	1200	600
Контроллер – контроллер	2000	1000

* Значения указаны при следующих условиях

1. На рабочем частотном канале отсутствуют сигналы помех.
2. Уровень «шума» на канале не превышает -105 дБм.
3. Высота установки РР – 4 м над землёй в рабочем положении. Корпус РР ориентирован лицевой стороной к ДУ.
4. ДУ поднято на высоту 2,5 м в рабочем положении и ориентировано лицевой стороной к РР.

Дальность оборудования Стрелец-ПРО существенно выше дальности многих аналогичных радиоканальных систем, существующих на рынке безопасности, что обуславливает хорошие возможности для её применения на разных по размеру и топологии объектах.

Однако следует иметь ввиду, что в реальных условиях дальность может существенно снизиться из-за воздействия ряда факторов, таких, как:

- **Отсутствие прямой видимости и наличие препятствий**

Радиоволны дециметрового диапазона длин волн, в котором работает оборудование Стрелец-ПРО, практически не огибают препятствия и распространяются только в условиях прямой видимости.

Поэтому для достижения наибольшего расстояния связи рекомендуется устанавливать радиоустройства на высоте не менее 1,5 - 2 м, а также стараться, где это возможно, обеспечивать наличие видимости друг друга напрямую, либо посредством дополнительных РР.

При распространении радиоволн через строительные конструкции из различных материалов (дерево, кирпич, бетон) или через природные структуры (лес, кустарники) уровень сигнала ослабляется.

Например, дальность связи ДУ с РР, разделённых двумя капитальными железобетонными стенами, составляет около 40 м.

- **Наличие помех на рабочем канале**

Помехоустойчивость оборудования Стрелец-ПРО обеспечивается, в числе прочего, за счёт автоматической смены рабочего канала.

¹ Рабочая дальность – дальность связи при уровне Сигнал/Шум с энергетическим запасом не менее 10 дБ.

Однако наличие посторонних помеховых сигналов на рабочем канале снижает дальность связи.

Поэтому при пусконаладке и обслуживании радиосистемы следует выявлять наличие помеховых сигналов, пользуясь интерфейсами «Обслуживание» в ПО «Стрелец-Мастер» и в случае их обнаружения, устранять их, либо изменять номер рабочего канала.

- **Неправильное размещение радиоустройств**

Размещение радиоустройств, а особенно их антенн вблизи металлических конструкций или проводников существенно снижает эффективность радиотрактов и может привести к существенному снижению рабочей дальности.

Рекомендуется устанавливать радиоустройства не ближе, чем на расстоянии 0,5 м от металлических поверхностей.

Для оценки реального уровня связи между устройствами рекомендуется использовать интерфейс «Качество связи» в ПО и пультах управления.

3.2.1.2 Контроль канала

Состояние связи между каждой парой радиоканальных устройств периодически контролируется. Период контроля выбирается при программировании из значений 5 мин, 10 мин. При отсутствии связи по истечении периода контроля вырабатывается сигнал неисправности связи.

Дочерние устройства передают контрольные сигналы с периодом 2 минуты.

3.2.1.3 Исполнительные устройства / выходы

Выходами являются радиоканальные исполнительные устройства (ИБ-ПРО и т.п.), устройства оповещения (Орфей-ПРО и т.п.), а также выходы, встроенные в контроллеры радиоканальных устройств. Настройки активации выходов конфигурируются централизованно в ПО «Стрелец-Интеграл».

Контроллеры радиоканальных устройств, а также устройства, совмещённые с ними (Табло-РР-ПРО и аналогичные), имеют внешнее питание, поэтому активация их выходов выполняется без задержки.

Задержка активации исполнительных устройств Стрелец-ПРО с питанием от батарей зависит от запрограммированных параметров согласно табл. 3.

Таблица 3

Период передачи контрольных сигналов	Период приёма ¹ RX	Задержка одновременной активации*	
		10 устр.	200 устр.
120 с	2 с	до 4 с	до 30 с
	4 с	до 10 с	
12 с ²	Выкл.	до 40 с	
120 с		до 180 с	

***Значения указаны при следующих условиях**

1. Устройства находятся на устойчивой связи с РР. Потери связи и частые переключения между РР отсутствуют.
2. После включения и установления связи с панелью выдержано не менее 10 мин.
3. Помехи на рабочем канале отсутствуют.
4. Среднее значение трафика на рабочем канале не превышает 10 %.

Факторы, влияющие на увеличение задержки активации

- **Неустойчивая радиосвязь**

При нахождении исполнительного устройства в зоне неуверенной связи РР задержки могут увеличиться.

Поэтому при пусконаладке следует добиваться устойчивой связи между радиоустройствами, пользуясь интерфейсами «Качество связи» в ПО и, в случае обнаружения устройств со слабым качеством связи, добавлять в систему дополнительные РР.

- **Наличие помех на основном частотном канале**

При наличии помех на основном частотном канале из-за необходимости смены частотного канала задержки могут увеличиться до 3-5 минут.

- **Не истекло время синхронизации системы**

Время первоначальной синхронизации после включения устройств составляет 5-10 минут, поэтому запуск устройств в этот промежуток времени может сопровождаться задержками до 3 минут.

¹ Для достижения минимального времени запуска после включения радиоустройств и установления связи необходимо выдержать не менее 5-10 минут для первоначальной синхронизации системы.

² Для устройств с повышенной мобильностью.

На рисунке 3 представлены типичные задержки групповой активации устройств Аврора-ДС-ПРО (44 шт. и 144 шт.).




Рисунок 3 Задержка активации при одновременном групповом запуске Аврора-ДС-ПРО

3.2.1.4 Характеристики питания

Питание контроллеров Стрелец-ПРО осуществляется от внешних источников питания. Контроллеры имеют возможность питания по двум линиям и контроля их состояния.

Для питания радиоканальных устройств с автономным питанием используются две батареи, одна из которых выполняет роль основной («Primary»), а другая - резервной («Secondary»). В качестве основной батареи применяются литиевые батареи CR123A (3,0 В; 1,2 Ач), а резервной - CR2032 (3,0 В; 0,24 Ач) для извещателей и CR123A для исполнительных устройств.

Таблица 4 Длительность работы от основной батареи

Устройство	Длительность работы*, лет	
	Не менее	Типичная
Аврора-Д-ПРО / -Т-ПРО / -ДТ-ПРО, ИПР-ПРО, РИГ-ПРО, Вода-ПРО, Градус-ПРО, Амур-М-ПРО, Амур-ПРО, Сирена-ПРО, Аврора-ДС-ПРО, Аврора-ДО-ПРО, Табло-ПРО, Орфей-ПРО	8	10
ИБ-ПРО, Пуск-ПРО	10	15 ¹
* Значения указаны при следующих условиях		
1. Для извещателей опции по умолчанию - период передачи контрольных сигналов - 2 мин;		

¹ Ограничивается сроком службы литиевых батарей (10-12 лет).

- период приёма RX отключен;
 - передача сигналов внутренней локации отключена.
2. Для исполнительных устройств опции по умолчанию
 - период передачи контрольных сигналов - 2 мин;
 - период приёма RX – 4 с.
 3. Активация исполнительных устройств – не более, чем один раз в 2 месяца на 5 минут.
 4. Устройство находится на устойчивой связи с РР. Потери связи и частые переключения между РР отсутствуют.
 5. На рабочем канале отсутствуют внешние помехи.
 6. Температура окружающего воздуха выше 0 °С.
 7. Установлены батареи питания с оставшимся сроком годности 10 лет.

Длительность работы от резервной батареи после разряда основной для устройств – не менее 3 месяцев, типичное значение 6-12 месяцев.

Факторы, влияющие на снижение длительности работы от батарей

- **Неустойчивая радиосвязь**

При нахождении устройства в зоне неуверенной связи одного или нескольких РР его энергопотребление существенно возрастает.

Например, при регулярной потере связи ДУ с РР, либо частом переключении от одного РР к другому – длительность работы может снизиться вплоть до 1-2 лет.

Поэтому при пусконаладке следует добиваться устойчивой связи между радиоустройствами, пользуясь интерфейсами «Качество связи» в ПО и, в случае обнаружения устройств со слабым качеством связи, добавлять в систему дополнительные РР.

- **Наличие помех на основном частотном канале**

При наличии помех на основном частотном канале за счёт применения алгоритмов смены частотного канала энергопотребление устройств увеличивается.

- **Отсутствие связи**

При нахождении устройства вне зоны связи радиосистемы, в которую оно запрограммировано, его потребление увеличивается в 2-3 раза, поэтому, например, при длительном хранении радиоустройств необходимо вернуть устройство к заводским установкам (удалив его из радиосистемы), либо изъять из него батареи.

- **Низкая температура окружающей среды**

При снижении температуры окружающего воздуха до отрицательных значений ёмкость батарей снижается.

Например, при температуре $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ёмкость батареи CR123A составляет около 70 % от номинальной.

- **Батареи на исходе срока годности**


Литиевые батареи имеют достаточно длительный срок годности с момента производства - около 10 лет. Однако следует иметь ввиду, что по истечении этого времени остаточная ёмкость батареи снижается.

Поэтому для работы следует применять батареи, у которых оставшийся срок годности превышает требуемое время работы устройства.

3.2.1.5 Безопасность

При обмене информацией по радиоканалу особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Для того, чтобы исключить возможность стороннего вмешательства в работу радиосистемы и подмены устройств, используются специальные алгоритмы кодирования и динамической аутентификации.

При инициализации устройств в радиосистему возможно это сделать обычным способом или с повышенной безопасностью. Для инициализации с повышенной безопасностью следует в окно ПО «Ключ безопасности» ввести **ключ инициализации KEU**, указанный на устройстве.



3.2.1.6 Органы управления, общие для всех устройств

Для инициализации используется кнопка «Прог» («Prog»), имеющаяся в каждом устройстве Стрелец-ПРО.

Режимы индикации устройств Стрелец-ПРО:


- Дежурный режим – индикация отключена или кратковременные вспышки зелёного цвета с периодом 2 мин. (опция);
- Неисправность – вспышки жёлтого цвета 0,1 с с периодом 4 с;
- Тревога – вспышки красного цвета 0,1 с с периодом 2 с.

Для **оценки качества связи** на встроенном индикаторе устройства Стрелец-ПРО возможно из ПО отправить команду «Включить оценку качества связи». При этом в течение 15 минут индикация уровня качества связи будет соответствовать следующей:

- Нет связи – две вспышки красного цвета;
- Оценка «удовлетворительно» – одна вспышка красного цвета;
- Оценка «хорошо» – одна вспышка зелёного цвета;
- Оценка «отлично» – две вспышки зелёного цвета;

Устройства Стрелец-ПРО передают следующие **аналоговые значения** – напряжение основной и резервной батареи (с шагом 0,1 В), температура устройства (с шагом 5 °С), уровень задымлённости, запылённости дымовых извещателей, уровень температуры тепловых извещателей и т.д.

Смена прошивки устройств Стрелец-ПРО выполняется по USB напрямую для тех устройств, в которых он имеется, либо с помощью устройства **Программатор-ПРО**.



3.2.2 Кольцевая сигнальная линия СЛ-240

Адресная сигнальная линия СЛ-240 предназначена для подключения проводных адресных пожарных извещателей и исполнительных устройств к панели посредством модуля МСЛ240.




Рисунок 4 Подключение проводных адресных устройств к панели

В одной линии **СЛ-240** может функционировать до 240 адресных устройств. В панель возможно устанавливать до 4 модулей **МСЛ240**, что обеспечивает работу до 960 адресных устройств, в том числе до 512 пожарных извещателей и дополнительно до 448 исполнительных устройств.


Максимальная длина кольцевой линии связи достигает 4 км (характеристики кабеля см. в приложении А).

Устройства линии связи **СЛ-240** имеют высокую устойчивость к наведённым помехам за счёт применения напряжения 36 В и широтно-импульсной модуляции.

В каждое устройство кольцевой линии **СЛ-240** встроен изолятор коротких замыканий, что позволяет гарантированно обеспечить устойчивость к единичным неисправностям линии связи.

3.2.3 Кольцевой межпанельный интерфейс

Межпанельный интерфейс обеспечивается соединением каждой панели друг с другом с помощью витой пары проводников. Каждая панель выполняет функции ретранслятора сигналов в кольце. Благодаря этому длина каждого участка связи между панелями составляет 1 км, а суммарная длина линии может достигать 30 км (характеристики кабеля см. в приложении А).



Кольцевая линия связи межпанельного интерфейса является равноправной в противоположность классическим иерархическим системам. Это означает, что в ней нет прибора, выполняющей роль координатора системы. Благодаря этому при выходе из строя панелей в кольцевом интерфейсе или при любых обрывах в кольце, панели, оставшиеся в любом фрагменте разорванного кольца, продолжают обмениваться информацией.

Каждая панель в линии связи функционирует самостоятельно, контролируя состояние пожарных извещателей и управляя своими выходами.

Срабатывание выходов каждой панели настраивается при конфигурировании по событиям в собственных группах зон панели, а также по событиям в группах зон других панелей в кольце.

3.2.4 Линия связи S2

Интерфейс S2, использующийся в качестве основного в ИСБ Стрелец-Интеграл, встроен в панель.

Основные характеристики линии S2:

- 127 устройств в линии
- Максимальная длина линии – 2,7 км (характеристики кабеля см. в приложении А)
- Скорость передачи информации – 78,1 кбит/с
- Не зависит от полярности подключения проводников
- Гальваническая развязка устройств от линии (трансформаторы)
- Сохраняет работоспособность при электростатических разрядах 15 кВ (соответствует УЭ1 4-ой степени жёсткости)
- Устойчивость к воздействию помех УК2, и УИ1 третьей степени жёсткости

С помощью этого интерфейса возможно построение сетевой топологии “Шина” с максимальной длиной 2,7 км.




Рисунок 5 Топология шина интерфейса S2

Поскольку топология “Шина” не является устойчивой к единичным неисправностям линии связи, то по интерфейсу S2 к панели возможно подключение устройств из состава ИСБ **Стрелец-Интеграл**, выполняющих вспомогательные функции и потеря связи с которыми не приведёт к прекращению работоспособности системы автоматической противопожарной защиты.





Рисунок 6 Подключение устройств по шине S2 к Панели-3-ПРО

Для дополнительной индикации состояния зон по шине S2 возможно подключать внешние блоки и пульта управления **БУЗ2-И, БУПА-И и ПС-И**.

Подключение коммутаторов систем передачи извещений также возможно по S2 – так могут подключаться объектовая станция **ОС Стрелец-Мониторинг** и устройство **Тандем-IP-И исп. 2**.

Дополнительное расширение количества выходов или входов может достигаться подключением блоков **БР4-И** и **БШС8-И**. Следует иметь в виду, что, согласно правилам СП484 при возникновении единичной неисправности шины S2 должна нарушиться работоспособность не более одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т. п.) и не более одной ЗКПС с количеством пожарных извещателей до 32.

Для согласования линии S2 применяются согласующие цепи, встроенные в каждое устройство ИСБ. Включение элемента согласования выполняется установкой в устройстве переключателя «Т».



В панели элемент согласования включен постоянно, установка переключателя не требуется.

3.3 Логика работы

В каждой панели конфигурируется активация выходов по событиям в собственных группах зон, а также в группах зон других панелей.

3.3.1 Основные логические понятия

Структурная схема основных логических понятий с указанием их максимального количества в панели, представлена на рис. 7.

Изменение состояния **входов** активирует автоматическое управление **выходами** в соответствии с запрограммированной логикой.




Рисунок 7 Основные логические понятия

3.3.2 Входы, зоны, группы зон

Устройства, подключаемые к панели, шлейфы сигнализации и входы приборов представляются в виде **входов**. **Входы** являются источниками событий. Максимальное количество **входов** в сегменте – 1920 шт.

Для облегчения операций управления **входы** объединяются в **зоны**. **Вход** может быть включен в состав только одной зоны. **Зона** может включать только **входы**, принадлежащие одному устройству. Максимальное количество **зон** в панели – 512 шт.

Для упрощения конфигурирования условий срабатывания автоматики **зоны** объединяются в **группы зон**. **Группа зон** включает произвольное количество **зон** панели. **Зоны** включаются в любое количество **групп** (**группы зон** могут пересекаться). Максимальное количество **групп зон** в сегменте – 128 шт.

При работе в системе нескольких панелей для обеспечения их взаимодействия **зоны** различных панелей могут объединяться в общие **группы зон**.




Рисунок 8 Принципы конфигурирования зон и групп зон

Рекомендуемый принцип объединения **входов в зоны** – соответствие состава зон понятию “**Зона контроля пожарной сигнализации**” из свода правил СП 484.1311500.2020.

Рекомендуемый принцип объединения **зон в группы зон** – одинаковая логика срабатывания выходов.

Зоны и группы зон в зависимости от состояния входов, которые они объединяют, могут иметь одновременно и независимо следующие состояния:

Таблица 5

N	Группа	Состояния зон и групп зон
1	Тревоги	Пожарная тревога
2		Пожарное внимание
3		Технологическая тревога
4	Неисправности	Неисправность
5		Взлом
6		Отключение

3.3.3 Выходы, зоны оповещения и пожарной автоматики

Выходами являются выходы реле, исполнительные радиоканальные и адресные устройства. **Выходы** могут быть активированы автоматически.

Максимальное количество **выходов** в сегменте – 256 шт. (1920 шт. для устройств **Стрелец-ПРО**).

Выходы объединяются в **группы выходов**. **Группа выходов** может включать произвольное количество **выходов**. Отдельный **выход** может быть включён в состав только одной **группы выходов** (группы выходов не пересекаются). Максимальное количество **групп выходов** в сегменте – 64 шт.

Условия срабатывания формулируются для всей **группы выходов** целиком, либо для каждого выхода по отдельности (группа выходов с индивидуальными настройками для каждого выхода).

3.3.4 Зоны оповещения

При построении системы оповещения необходимо, чтобы несколько устройств оповещения (например, **Орфей-ПРО**), запускались на оповещение одновременно при одних и тех же условиях.

Такая возможность реализуется использованием **зон оповещения**. Такой зоной является группа выходов, в которую включаются устройства оповещения, при этом условия срабатывания формулируются не для устройств оповещения отдельно, а для всей зоны в целом.

3.3.5 Зоны пожарной автоматики

При построении логики управления пожарной автоматикой часто необходимо, чтобы несколько исполнительных устройств (например, **ИБ-ПРО**), запускались при выполнении одних условий и отсутствии других условий.

Такая возможность реализуется посредством **зон пожарной автоматики**. Такой зоной является группа выходов, в которую включаются устройства пожарной автоматики, при этом для всей зоны формулируется набор условий, **разрешающих** и **запрещающих** срабатывание.

3.3.6 Пользователи, группы пользователей

Авторизация пользователей осуществляется на основе идентификационных признаков **пользователей** (далее – **пользователей**), в качестве которых выступают пароли (длиной до 6 цифр), ключи TouchMemory (ТМ) или Proximity карты.

Для облегчения конфигурирования, идентификационные признаки **пользователей** объединяются в **группы пользователей**. **Группа пользователей** включает в себя произвольное количество **пользователей**. **Пользователь** может быть включён в состав только одной **группы пользователей** (группы пользователей не пересекаются).

Для каждой **группы пользователей** определяются права. Права **группы пользователей** включают в себя список **зон**, список **групп выходов** и список разрешённых операций управления.

3.3.7 Принципы автоматического управления выходами

Выходами в ИСБ являются реле, выходы типа «Открытый коллектор», световые и звуковые оповещатели и аналогичные.

Выходы управляются автоматически согласно сконфигурированной логике в зависимости от **состояния зон, групп зон, групп выходов**, а также отправленных команд управления от устройств управления.




Рисунок 9 Принцип управления выходами

Программы управления **выходами** включают набор условий и опций срабатывания.

Таблица 6

1. ПОЖАРНЫЙ ЗО
- если Пожар - меандр 1с/1 с; - если Внимание – периодическое переключение вкл/выкл = 0,25 с/0,75 с; - иначе – выключено.
2. ПОЖАРНЫЙ СО
- если Пожар - меандр 1с/1 с; - если Внимание – периодическое переключение вкл/выкл = 0,25 с/0,75 с; - иначе – включено.
3. ПЦН2
- Если нет пожаров – включено; - иначе – выключено.
4. ТРЕВОГИ
- Если в любой зоне из списка Тревога – сработка; - иначе – норма.
Список возможных тревог – «Пожар», «Пожарное внимание», «Технологич. тревога»
Задержка – T1 , ограничение – T2
Состояние при норме – M1 , состояние при сработке – M2

5. НЕИСПРАВНОСТИ

- Если в любой зоне из списка Неисправность – сработка;
- иначе – норма.

Список неисправностей – «Неисправность», «Взлом», «Исключение».

Задержка – **T1**, ограничение – **T2**

Состояние при норме – **M1**, состояние при сработке – **M2**

Значения опций срабатывания:

Таблица 7

Опция	Возможные значения
Задержка срабатывания T1	3 с, 5 с, 10 с, 20 с, 30 с, 40 с, 50 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 1 час, нет задержки (для задержки срабатывания), не ограничено (для длительности работы)
Ограничение длительности работы T2	3 с, 5 с, 10 с, 20 с, 30 с, 40 с, 50 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 1 час, нет задержки (для задержки срабатывания), не ограничено (для длительности работы)
Состояние при норме M0	«Отключено», «Включено»,
Состояние при сработке M1	«Меандр, вкл/выкл = 1с/1с», «Меандр, вкл/выкл = 2с/2с», «Периодич. перекл. вкл/выкл = 0,2с/1 с»

Автоматическое срабатывание **выходов** разрешается или запрещается путём управления группой выходов, в состав которой он входит.

3.3.8 Принципы управления устройствами оповещения

Особенностью управления устройствами оповещения является то, что информация при оповещении различается в зависимости от географического расположения источника события. Наиболее часто это используется для организации систем речевого оповещения III-V типов (СП 3.13130.2009). При этом, в зависимости от географического расположения очага возгорания воспроизводятся различные речевые сообщения с указанием различных путей эвакуации.

Для запуска устройств оповещения определяется события запуска.

Для каждого номера сообщения при конфигурировании определяется список групп зон, при событиях в которых должно начинаться воспроизведение этого сообщения. Также для каждой группы зон программируется длительность задержки запуска оповещения от 5 с до 20 мин.




Рисунок 10 Конфигурирование зон оповещения

При конфигурировании устройств оповещения возможно объединять их в **группы выходов** или в **зоны оповещения**. Отличие состоит в том, что при объединении устройств оповещения в **группу выходов** условия запуска определяются для каждого устройства оповещения в составе группы отдельно, а при объединении в зону оповещения условия определяются для **зоны оповещения** в целом. При этом запуск всех устройств, входящих в одну зону оповещения, выполняется по одним и тем же правилам.

3.3.9 Принципы управления устройствами пожарной автоматики

Устройства пожарной автоматики – это противопожарные клапаны, клапаны дымоудаления различных типов, пусковые цепи установок пожаротушения и прочее оборудование. При управлении такими устройствами необходимо контролировать целостность линий связи и состояние автоматики – положение заслонок клапанов дымоудаления, выход огнетушащего вещества (ОТВ) и пр.

Для удобства конфигурирования и индикации выходы таких устройств можно объединять в **зоны пожарной автоматики**. Условия запуска выходов определяются для зоны в целом. Условия подразделяются на **разрешающие** и **запрещающие**.

Разрешающие условия:

- Пожарные тревоги в зонах и группах зон;
- Нарушения шлейфов приборов.

Запрещающие условия:

- Технологические тревоги в зонах и группах зон;
- Нарушение шлейфов приборов;
- Срабатывания других зон пожарной автоматики.

Максимальное количество разрешающих условий (количество зон, групп зон и ШС, разрешающих сработку выходов) – не более 16, количество запрещающих условий - также не более 16.





Рисунок 11 Пример условий запуска зоны пожарной автоматики

Для некоторых выходов, входящих в зону пожарной автоматики, возможно индивидуально **отключить запрещающие условия**, в этом случае выход срабатывает по разрешающим условиям вне зависимости от наличия запрещающих условий. Возможность отключения запрещающих условий полезна, например, при построении систем пожаротушения. Например, в зону пожарной автоматики включаются пусковые цепи установок пожаротушения и устройства светового и звукового оповещения. При пожаре оповещение должно запуститься вне зависимости от возникновения ручных или автоматических блокировок пуска систем пожаротушения. Для таких устройств оповещения отключаются запрещающие условия запуска.



Для каждого выхода в отдельности возможно также установить задержку запуска от 1 сек. до 1 часа.

3.3.10 Протокол событий

События панели сохраняются в энергонезависимом протоколе событий объемом 4096 записей. Записи о событии содержат следующие поля:

Таблица 8

N	Поле
1	Дата и время
2	Тип события
3	Адрес источника
4	Тип устройства - источника события
5	Номер зоны источника события
6	Номер пользователя
7	Дополнительные поля

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

4.1 Радиоканальное оборудование Стрелец-ПРО

4.1.1 Общие принципы

Панель контролирует радиоканальные устройства Стрелец-ПРО, являясь центральным контроллером радиоканального оборудования.

Радиоканальные контроллеры образуют радиосеть на объекте, к которой подключаются другие устройства. Радиоканальные контроллеры имеют стационарное питание, что позволяет некоторым из них исполнять дополнительные функции – световое оповещение (Табло-РР-ПРО), управление системой (Пульт-РР-ПРО), контроль входов и выходов (ИБ2-РР-ПРО и аналогичные).




Рисунок 12 Радиоканальные контроллеры Стрелец-ПРО

Пожарные извещатели из состава Стрелец-ПРО включают дымовые, тепловые, комбинированные, дымовые линейные, ручные извещатели, а также извещатели пламени.



Рисунок 13 Пожарные радиоканальные извещатели Стрелец-ПРО

Оповещатели позволяют строить систему оповещения и эвакуации персонала на объекте с применением светового, звукового и речевого оповещения о пожарной тревоге.



Рисунок 14 Радиоканальные устройства оповещения Стрелец-ПРО

Устройства пожарной автоматики предназначены для управления силовыми средствами систем дымоудаления, пожаротушения, водоснабжения, вентиляции и проч.



Рисунок 15 Радиоканальные устройства пожарной автоматики Стрелец-ПРО

Входные модули предназначены для подключения к системе внешних устройств.



Рисунок 16 Радиоканальные устройства пожарной автоматики Стрелец-ПРО

4.2 Оборудование линии СЛ240

4.2.1 Общие принципы

Для построения систем пожарной сигнализации используются адресные устройства, подключающиеся к модулям МСЛ240, устанавливаемым в слоты панели. Адресными устройствами сигнальной линии могут являться пожарные, входные, выходные (исполнительные) модули и устройства оповещения. Каждое устройство занимает один из 240 адресов сигнальной линии. Комбинированные модули занимают два адреса.

Известатели пожарные:

- Аврора-ДИ исп. 2 (дымовые)
- Аврора-ТИ исп. 2 (тепловые максимально-дифференциальные)
- Аврора-ТИ-В исп. 2 (тепловые максимальные)
- Аврора-ДТИ исп. 2 (комбинированные)
- ИПР-И исп. 2 (ручной)
- Амур-И (линейный)

Модули входные:

- МВ1-И (известатель универсальный, ШС + геркон)

Устройства оповещения:

- Сирена-И (звуковой оповещатель)
- Табло-И (световой оповещатель)

Исполнительные устройства:

- Клапан-И 220
- Клапан-И 24
- ИБ1-И

Адресные устройства имеют встроенные изоляторы коротких замыканий.

К известателям от панели прокладывается до 4-х кольцевых линий связи (см. рис. 17). В устройствах линии СЛ240 имеются изоляторы коротких замыканий, чем обеспечивается устойчивость линий связи к обрывам и КЗ.




Рисунок 17 Построение системы пожарной сигнализации на базе проводных адресных устройств линии СЛ240

Максимальная длина линии для некоторых наборов устройств и используемых проводов:

Система, состоящая из 100 пожарных извещателей Аврора-ДИ исп. 2	
Площадь сечения медного провода, мм ²	Длина кольца, мин, м
1,5	4 000
1	3 100
0,75	2 300
0,5	1 600
0,35	900
0,2	600

Система, состоящая из 80 пожарных извещателей Аврора-ДИ исп. 2 и 20 оповещателей Сирена-И	
Площадь сечения медного провода, мм ²	Длина кольца, мин, м
1,5	1 900
1	1 200
0,75	900
0,5	500
0,35	300
0,2	200

Для расчёта максимальной длины кабеля рекомендуется применять **утилиту расчёта длины линии МСЛ240**, входящую в комплект программного обеспечения ПО Стрелец-Мастер / ПО Стрелец-Интеграл. В утилите выбираются тип кабеля, емкость пары проводников сигнальной линии и сопротивление единичного проводника.

Стоит принимать во внимание, что производители кабелей используют в качестве характеристик площадь сечения проводников, либо их диаметр (иногда вместе с изоляцией). Кроме того, в характеристиках кабеля может быть указано сопротивление единичного проводника, либо пары проводников.

4.2.2 Модуль МСЛ240

Для построения систем пожарной сигнализации на базе проводных адресных извещателей используются модуль МСЛ240.




Рисунок 18 Внешний вид модуля МСЛ-240

В панели может быть установлено до 4 модулей МСЛ240.

Внимание! После программирования системы МСЛ240 перезапускается и производит процесс начальной инициализации линии и дочерних устройств. Длительность этого процесса зависит от количества устройств в линии и может занимать до 2,5 минут.

4.2.3 Пожарные извещатели

Пожарными извещателями в СЛ240 являются адресные извещатели серии "Аврора", адресный ручной извещатель ИПР-И исп. 2 и линейный извещатель Амур-И.


Во время пожара собственные индикаторы пожарных извещателей загораются красным цветом, но только у первых 10 сработавших извещателей (для экономии токопотребления в линии).

Основные характеристики извещателей серии "Аврора":

Наименование параметра	Значение
Общие параметры	
Напряжение питания извещателя	15-40 В
Средний ток, потребляемый извещателем при питании от СЛ: в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар" с включенным индикатором, не более	150 мкА 8 мА
Ток потребления внешнего индикатора, не более	8 мА

Габаритные размеры извещателя	107х47 (диаметр х высота)
Габаритные размеры базы основной и усиленной	110х16 (диаметр х высота)
Параметры ИП Аврора-ДИ исп. 2	
Условное обозначение	ИП 212– 82
Тип извещателя	Дымовой адресно-аналоговый
Чувствительность по дымовому каналу	От 0,05 до 0,2 дБм ⁻¹
Количество уровней чувствительности	4
Степень защиты оболочки	IP43
Параметры ИП Аврора-ТИ исп. 2	
Условное обозначение	ИП 101– 80-А1
Тип извещателя	Тепловой адресно-аналого- вый максимально-диффе- ренциальный
Чувствительность по тепловому каналу	Класс А1, температура сра- батывания 58°С
Степень защиты оболочки	IP23
Параметры ИП Аврора-ТИ-В исп. 2	
Условное обозначение	ИП 101– 80-В
Тип извещателя	Тепловой адресно-аналого- вый максимальный
Чувствительность по тепловому каналу	Класс В, температура срабатывания 78°С
Степень защиты оболочки	IP23
Параметры ИП Аврора-ДТИ исп. 2	
Условное обозначение	ИП $\frac{212}{101}$ – 80-А1
Тип извещателя	Комбинированный ад- ресно-аналоговый
Чувствительность по тепловому каналу	Класс А, температура сра- батывания 58°С
Чувствительность по дымовому каналу	От 0,05 до 0,2 дБм ⁻¹
Количество уровней чувствительности по дымо- вому каналу	4
Степень защиты оболочки	IP23


Внешний вид извещателей серии "Аврора" с базой показан на рисунке ниже:



Основные характеристики ИПР-И исп. 2:

Наименование параметра	Значение
Условное обозначение	ИП 535-1-РА
Тип извещателя	Ручной адресный
Напряжение питания извещателя	15-40 В
Средний ток, потребляемый извещателем при питании от СЛ: в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар", не более	150 мкА 6 мА
Габаритные размеры извещателя	87x87x58,5 (Д x Ш x В)
Степень защиты оболочки	IP41


Внешний вид ИПР-И исп. 2 с ключом для сброса:



Подробнее информацию можно найти в руководствах по эксплуатации на конкретные извещатели.

4.2.4 Модули входные

Входной модуль **МВ1-И** контролирует состояние шлейфа сигнализации по его сопротивлению. В обычном режиме работы модуль изредка коротко вспыхивает зеленым индикатором, по тревоге индикаторы не зажигаются. Индикаторы можно включить только принудительно из ПО, например, для поиска устройства.



Событие, передаваемое к панели, выбирается при конфигурировании из списка {пожарное внимание, пожарная, технологическая тревога}.

Для технологического ШС:

Состояние ШС	"Тревога"	"Норма"	"Тревога"
Сопротивление ШС, кОм	Менее 2	4 – 7	более 10

Для пожарного ШС:

Состояние	"Неисправность"	"Тревога"	"Норма"	"Тревога"	"Неисправность"
Сопротивление, кОм	менее 0,2	1 – 2,8	4 – 7	10 – 20	более 40

Основные характеристики МВ1-И:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания извещателя (напряжение на извещателе в дежурном режиме)	15-40 В
Средний ток, потребляемый модулем при питании от СЛ: в дежурном режиме, не более при включенной индикации	250 мкА 6 мА
Габаритные размеры	108×37×30 мм
Степень защиты оболочки	IP41


4.2.5 Устройства оповещения

Сирена-И является адресным звуковым оповещателем.

Основные характеристики:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания оповещателя (напряжение на оповещателе в дежурном режиме)	15-40 В
Средний ток, потребляемый оповещателем при питании от СЛ: в дежурном режиме, не более в режиме оповещения, не более	80 мкА 12 мА
Режимы звукового оповещения Однотональный режим Двухтональный режим Прерывистый режим	3500 Гц 2150-3500 Гц 3500 Гц (0,5 сек вкл., 0,5 сек выкл.)
Звуковое давление на расстоянии 1м	95 ± 5 дБ
Габаритные размеры	107x47 (диаметр x высота)
Габаритные размеры базы основной и усиленной	110x16 (диаметр x высота)
Габаритные размеры базы высокой	111x27 (диаметр x высота)
Степень защиты оболочки	IP21

Внешний вид **Сирены-И** с базой показан на рисунке ниже:




Табло-И является адресным световым оповещателем.

Основные характеристики:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания оповещателя (напряжение на оповещателе в дежурном режиме)	15-40 В
Средний ток, потребляемый оповещателем при питании от СЛ:	400 мкА
в дежурном режиме, не более	
в режиме оповещения, не более	
- низкий уровень яркости	6 мА
- нормальный уровень яркости	9 мА
- высокий уровень яркости	25 мА
- очень высокий уровень яркости	38 мА
Масса, не более	0,55 кг.
Габаритные размеры	320 × 125 × 65 мм
Степень защиты оболочки с герметизацией / без герметизации мест ввода СЛ	IP43 / IP20

Вид Табло-И:




4.2.6 Исполнительные устройства

Исполнительный блок адресной линии **Клапан-И 220** предназначен для управления противопожарными клапанами, клапанами дымоудаления и другими исполнительными устройствами пожарной автоматики с питанием от 220 В.

Основные характеристики:


Наименование параметра	Значение
Напряжение питания устройства (напряжение на устройства в дежурном режиме) от СЛ	15-40 В
Средний ток, потребляемый устройством при питании от СЛ:	400 мкА
Масса, не более	0,45 кг.
Габаритные размеры	210x143x38 мм
Степень защиты оболочки	IP40



Исполнительный блок адресной линии **Клапан-И 24** предназначен для управления противопожарными клапанами, клапанами дымоудаления и другими исполнительными устройствами пожарной автоматики с питанием от 24 В.

Основные характеристики:


Наименование параметра	Значение
Напряжение питания устройства (напряжение на устройства в дежурном режиме) от СЛ	15-40 В
Средний ток, потребляемый устройством при питании от СЛ:	400 мкА
Масса, не более	0,40 кг.
Габаритные размеры	210x143x38 мм
Степень защиты оболочки	IP40



Исполнительный блок адресный **ИБ1-И** предназначен для управления пожарной автоматикой, оповещателями и другими исполнительными устройствами

Основные характеристики:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания устройства (напряжение на устройства в дежурном режиме) от СЛ	15-40 В
Средний ток, потребляемый устройством при питании от СЛ, не более	300 мкА
Параметры релейного выхода: максимальное напряжение коммутации максимальный ток коммутации	30 В постоянного тока, 250 В переменного тока; 8 А.
Масса, не более	0,3 кг.
Габаритные размеры	210x143x38 мм
Степень защиты оболочки	IP40



4.3 Модуль МК-IP

4.3.1 Возможности

Модуль МК-IP предназначен для коммуникации панели с различными сервисами по каналам IP связи Ethernet и GSM.




Рисунок 19 Внешний вид модуля МК-IP

Модуль коммуникационный МК-IP позволяет:

- транслировать события системы в мобильное приложение "Стрелец-ПРО" и сервис "Стрелец-WEB", принимать оттуда команды управления системой
- подключаться к Панели удаленно без использования статических внешних IP адресов из ПО "Стрелец-Мастер" или "Стрелец-Интеграл" (по ID и паролю)
- передавать информацию на пульт централизованного наблюдения (ПАК "Стрелец-Мониторинг")

Примечание: модуль МК-IP не имеет выводов на кросс-плате. Подключение выполняется напрямую к интерфейсам, расположенным на модуле.

При наличии двух каналов подключение по Ethernet является приоритетным.

На модуле расположены следующие интерфейсы:

- Интерфейс Ethernet;
- GSM модем с двумя SIM-картами формата microSIM (работа в сетях формата 2G и LTE). Разъем SMA для подключения антенны также расположен на плате модуля;
- microUSB.

Функционал интерфейсов:

Функция	Интерфейс		
	USB	Ethernet	GPRS
Обновление встроенного ПО	✓	—	—
Подключение к ПО С-М (ПО С-И)	✓	✓	—

Подключение к ПО С-М (ПО С-И) через Proxy	—	√	√
Работа с мобильным приложением Стрелец-ПРО	—	√	√
Передача на пульт централизованного наблюдения	—	√	√

4.3.2 Индикация

Индикация состояния модуля:


Индикатор	Цвет	Режим работы
S2/RS485	Желтый	Светится непрерывно при неисправности обмена по линии S2/RS-485, в иных случаях – не светится
Proxy Eth	Зеленый	Светится непрерывно при наличии связи с облачным сервисом для управления по ID и паролю. Не светится – связи нет или работа с сервисом отключена при конфигурировании.
Proxy GSM	Зеленый	Светится непрерывно при наличии связи с облачным сервисом для управления по ID и паролю. Не светится – связи нет или работа с сервисом отключена при конфигурировании.
Cloud Eth	Зеленый	Светится непрерывно при наличии связи с облачным сервисом для управления с мобильного приложения. Не светится – связи нет или работа с сервисом отключена при конфигурировании.
Cloud GSM	Зеленый	Светится непрерывно при наличии связи с облачным сервисом для управления с мобильного приложения. Не светится – связи нет или работа с сервисом отключена при конфигурировании.
SIM1	Зеленый	GSM модем работает с SIM-картой номер 1 – светится. В противном случае – не светится
SIM2	Зеленый	GSM модем работает с SIM-картой номер 2 – светится. В противном случае – не светится

Ток потребления модуля от источника постоянного тока напряжением 24 В - не более 60 мА.

4.3.3 Этикетка с серийным номером и паролем

Каждый коммутатор МК-IP имеет уникальный Серийный номер. Кроме того, для каждого контроллера на заводе сформирован и записан в память пароль по умолчанию. Данный пароль используется для подключения к контроллеру через протокол TCP/IP (см. раздел "Конфигурирование").

Пароль и серийный номер можно узнать на этикетке, с обратной стороны печатной платы модуля и на кросс-плате рядом с модулем:



4.4 Модуль МШС4/2

Модуль МШС4/2 предназначен для контроля состояния 4 шлейфов сигнализации.




Рисунок 20 Внешний вид модуля МШС4/2

Состояние шлейфов сигнализации контролируется в зависимости от их сопротивления согласно следующей таблице:

Тип шлейфа	Зависимость состояния ШС от их сопротивления
------------	--

Пожарный дымовой	Неисправн.	Пожар		Норма	Неисправн.
	Менее 100 Ом	300 Ом - 2,6 кОм		3 кОм – 7 кОм	Более 10 кОм
Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки	Неисправн.	Пожар	Внимание	Норма	Неисправн.
	Менее 100 Ом	300 Ом – 1 кОм	1,35 кОм – 2,5 кОм	3 кОм – 7 кОм	Более 10 кОм
Пожарный тепловой	Неисправн.	Норма		Пожар	Неисправн.
	Менее 2 кОм	3 кОм – 6,2 кОм		7 кОм – 20 кОм	Более 30 кОм
Пожарный тепловой с распознаванием двойной сработки	Неисправн.	Норма	Внимание	Пожар	Неисправн.
	Менее 2 кОм	3 кОм - 6,5 кОм	7 кОм – 7,9 кОм	9,5 кОм – 20 кОм	Более 30 кОм
Технологический	Норма			Тревога	
	4 кОм – 7 кОм			Менее 2,8 кОм или более 10 кОм	
Технологический с контролем на короткое замыкание и обрыв	Неисправн.	Технологическая тревога		Норма	Неисправн.
	Менее 100 Ом	300 Ом - 2,6 кОм		4 кОм – 7 кОм	Более 10 кОм
Вход внешней неисправности	Норма			Неисправность	
	4 кОм – 7 кОм			Менее 100 Ом или более 10 кОм	

Для пожарных дымовых ШС реализована функция перезапроса состояния для снижения вероятности ложных срабатываний извещателей. Если эта функция задействована, то при срабатывании извещателя в ШС напряжение на ШС отключается на (5 ± 1) с, после чего еще (5 ± 1) с состояние ШС не анализируется. Если после этого в течение (60 ± 5) с какой-либо извещатель в этом ШС срабатывает повторно, то МШС4/2 формирует сообщение о пожаре. В противном случае ШС возвращается в дежурный режим.

МШС4/2 сохраняет работоспособность при сопротивлении ШС без учета сопротивления выносного элемента не более 100 Ом и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) между каждым проводом и землей не менее 40 кОм. Для пожарного теплового ШС сопротивление утечки - не менее 200 кОм.

Прибор сохраняет работоспособность при суммарной ёмкости ШС не более 50 нФ.

МШС4/2 регистрирует нарушение (переход в тревожное состояние) ШС на время 500 мс и более и сохраняет состояние "Норма" при нарушении на время 300 мс и менее.

Модуль имеет 2 выхода с контролем цепи до нагрузки. Напряжение на выходе соответствует выходному напряжению встроенного источника постоянного тока (от 20 до 28 В). Максимальный ток в нагрузке – не менее 1 А. Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки по току. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки - не более 2 А.

Контроль выходов осуществляется по сопротивлению цепей следующим образом

Состояние выхода	Сопротивление цепи, кОм
Норма	от 1 до 20
Неисправность	менее 0,2 или более 40

Модуль имеет следующие индикаторы:

- технологические индикаторы, отображающие состояния четырех ШС и двух выходов (6 шт);
- индикатор желтого цвета "Связь", отображающий отсутствие связи с базовой платой панели;
- индикатор желтого цвета "Системная ошибка".

Режимы свечения технологических индикаторов:

Состояние ШС/выхода	Режим свечения индикатора
Выключен	Отключено
Норма	Зеленый
Неисправность	Желтый, включен непрерывно
Внимание	Красный, прерывистое свечение (1с/1с)
Пожар	Красный, включен непрерывно
Старт выхода	Красный, включен непрерывно

Ток потребления модуля от источника постоянного тока напряжением 24 В - не более 15 мА (без учёта потребления устройств, подключенных к выходам).

4.5 Модуль МР6

Модуль МР6 предназначен для управления внешними устройствами с помощью релейных выходов и выходов напряжения с контролем целостности цепи до нагрузки.




Рисунок 21 Внешний вид модуля MP6

Типы выходов MP6:

- Выходы с контролем цепи до нагрузки (4 шт). Напряжение на выходе - от 20 до 28 В (соответствует выходному напряжению встроенного источника постоянного тока). Максимальный ток в нагрузке – не менее 1 А. Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки по току. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки - не более 2 А.
- Выходы реле с переключающимися контактами. Ток коммутации – не менее 5 А при напряжении коммутации 250 В переменного тока или 30 В постоянного тока.

Контроль целостности линии до нагрузки выходов осуществляется как в отключенном, так и во включенном состоянии выходов по сопротивлению цепи следующим образом.

Состояние вы- хода	Сопротивление цепи, кОм
Норма	От 1 до 20
Неисправность	Менее 0,2 или более 40

Контроль целостности во включенном состоянии осуществляется путём кратковременного отключения выхода.

MP6 имеет один вход и обеспечивает контроль состояния этого входа по сопротивлению внешней цепи следующим образом.

Тип входа	Зависимость состояния входа от его сопротивления			
	Норма		Тревога	
Технологический	4 кОм – 7 кОм		Менее 2,8 кОм или более 10 кОм	
Технологический с контролем на короткое замыкание и обрыв	Неисправн.	Технологическая тревога	Норма	Неисправн.
	Менее 100 Ом	300 Ом - 2,6 кОм	4 кОм – 7 кОм	Более 10 кОм
Вход внешней неисправности	Норма		Неисправность	
	4 кОм – 7 кОм		Менее 100 Ом или более 10 кОм	

МР6 регистрирует нарушение входа внешней неисправности на время 500 мс и более и сохранять состояние "Норма" при нарушении на время 300 мс и менее.

МР6 сохраняет работоспособность при сопротивлении цепи входа без учета сопротивления выносного элемента не более 100 Ом и при сопротивлении утечки между проводами цепи не менее 40 кОм.

МР6 имеет индикаторы:

- технологические индикаторы, отображающие состояние четырех выходов и двух реле;
- индикатор желтого цвета "Связь", отображающий отсутствие связи с КСГ.

Режимы технологических индикаторов:

Состояние выхода/реле	Режим свечения индикатора
Выключен	Отключен
Норма	Зелёный, включен непрерывно
Неисправность	Желтый, включен непрерывно
Старт выхода	Красный, включен непрерывно

Максимальный ток потребления МР6 от источника постоянного тока напряжением 24 В – не более 50 мА (без учёта потребления устройств, подключаемых к выходам).

4.6 Модуль ММПИ

Модуль ММПИ предназначен для организации взаимодействия нескольких панелей в кольцевой линии связи посредством межпанельного интерфейса RS-485.

При использовании ММПИ выходы одной панели могут срабатывать по событиям групп зон других панелей, объединенных межпанельным интерфейсом.




Рисунок 22 Внешний вид модуля ММПИ

Параметры:

- Электрическая прочность гальванической развязки – 1 кВ постоянного тока.
- длина линии межпанельного интерфейса – не менее 1 км.
- до 30 панелей в кольцевой линии.

При обрыве кольцевой линии ММПИ формирует сообщение в протоколе событий “Неисправность линии межпанельного интерфейса” и переходит на работу в режиме “Шина в две стороны”.

После восстановления кольцевой линии связи ММПИ формирует сообщение в протоколе событий “Восстановление линии межпанельного интерфейса”.

По межпанельному интерфейсу возможна передача следующих состояний групп зон:

- пожар;
- пожарное внимание;
- технологическая тревога;
- неисправность;
- взлом;
- отключение;
- блокировка.

ММПИ имеет светодиоды для индикации приема/передачи информационного пакета в соответствующую линию (RS-485 EXT_1, RS-485 EXT_2).

Ток потребления модуля ММПИ – не более 15 мА при напряжении питания 24 В.

5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ

5.1 Программное обеспечение «Стрелец-Мастер» / «Стрелец-Интеграл»

5.1.1 Общие сведения

Возможности и состав ПО

Программное обеспечение (ПО) предназначено для конфигурирования, мониторинга состояния и управления с помощью персонального компьютера. Программное обеспечение выпускается в двух вариантах – ПО «Стрелец-Мастер» и ПО «Стрелец-Интеграл».






Программное обеспечение **ПО «Стрелец-Мастер»** является бесплатным и доступно для скачивания с веб-сайта производителя. ПО «Стрелец-Мастер» является однопользовательским приложением и не использует базу данных. ПО «Стрелец-Мастер» не имеет интерфейса графических планов.

Программное обеспечение **ПО «Стрелец-Интеграл»** доступно для скачивания с веб-сайта производителя, но для работы с ним необходимо приобрести и подключить электронный USB ключ «АРМ Стрелец-Интеграл».



Возможности ПО «Стрелец-Интеграл»:

- Конфигурирование параметров приборов и устройств, логики работы (реакций) системы.
- Регистрация и обработка возникающих в системе событий.
- Управление объектами системы (зонами/группами зон, выходами/группами выходов), в том числе с графических планов. Ручной запуск и остановка выходов исполнительных устройств.
- Автоматическое позиционирование на графическом плане при тревогах и неисправностях.
- Использование для графических планов векторных (DWG, DXF, DGN, EMF, WMF) и растровых (BMP, GIF, JPG, ICO, PNG) файлов.
- Размещение на графических планах физических устройств и логических объектов (зоны/группы зон, группы выходов).
- Организация удалённых рабочих мест с локальным или удалённым подключением через локальную сеть / Интернет.


Состав комплекта ПО «Стрелец-Интеграл»	
	АРМ Конфигуратор Приложение, предназначенное для конфигурирования системы
	АРМ Редактор планов Приложение, предназначенное для нанесения зон, групп зон, извещателей на графические планы.
	АРМ Оператора Приложение, предназначенное для управления системой, отображения текущего состояния в виде графических элементов и на графических планах, для отображения ленты событий.
	АРМ Обслуживания Приложение, предназначенное для обслуживания оборудования.
	Администратор ПО Утилита для настройки подключения к БД, настройки прав запуска модулей системы на различных компьютерах.
	База данных Хранилище данных конфигурации, состояния системы, архива событий. Построено на основе технологий Firebird.

Варианты подключения ПО к Панели


ПО "Стрелец-Интеграл" и "Стрелец-Мастер" может быть подключено к Панели-3-ПРО:

- через USB интерфейс на плате управления;
- через плату МК-IP:
 - по статическому IP адресу на заданный в настройках TCP-порт;
 - через сервис "Argus-Cloud" по серийному номеру прибора.
 - Через USB на плате МК-IP

Для выбора способа подключения необходимо перейти в настройки сегмента.



При выборе подключения через USB платы управления нужно выбрать порт подключения:



При выборе подключения через МК-IP доступны следующие свойства:

Свойство	Значение	Режим работы
Прямое соединение по IP	Да	ПО С-М будет подключаться к Панели по статическому IP-адресу
	Нет	Подключение по статическому IP-адресу отключено
Соединение через облако	Да	ПО С-М будет подключаться к Панели через сервис "Argus-Cloud" по "Серийному номеру" прибора
	Нет	Подключение через сервис "Argus-Cloud" отключено
Подключение через USB	Да	ПО С-М будет подключаться к Панели USB
	Нет	Подключение по USB отключено.

Если в настройках включено несколько типов соединения, то ПО С-М будет последовательно перебирать способы до тех пор, пока не установится подключение. Порядок перебора следующий:

1. Подключение через USB (если включено).
2. Прямое соединение по IP (если включено).
3. Соединение через облако (если включено).

В случае, если не удастся подключиться ни одним из способов, будет выдано окно с ошибкой подключения.

Опции МК-IP

Свойства МК-IP, которые задаются при программировании:

1. Общие	
Описание	
2. Настройки подключения	
Порт подключения USB	Порт USB для подключения к Панели через МК-IP
Пароль	Пароль для подключения через "Прямое соединение по IP" или "Соединение через облако" Изменение Пароля – см. ниже


Серийный номер (ID)	Серийный номер или ID МК-IP. Для подключения к Панели через "Соединение через облако"
IP-адрес	IP-адрес для подключения к Панели Чаще всего совпадает с собственным IP-адресом Панели, но может отличаться, см. раздел "Подключение по статическому IP адресу"
Порт TCP/IP	TCP/IP порт для подключения по "Прямое соединение по IP" Чаще всего совпадает с собственным Портом Панели, но может отличаться, см. раздел "Подключение по статическому IP адресу"
3. Работа с ПК по ID и паролю через облако	
Адрес облака для удаленной работой из ПО	json://sgt.argus-spectr.ru:9010/
Использовать канал Ethernet	Да*/Нет
Использовать канал GSM	Да*/Нет
4. Работа с мобильным приложением	
Использовать	Да* / Нет
Адрес облака мобильных приложений	device.streletz.ru:8883
5. Связь с зонами	
Права на управление зонами	{Список}
6. Настройки Ethernet прибора	
Ethernet	Да*/Нет
Адресация	Получать IP адрес автоматически
7. Настройки GSM	
Использовать GSM	Да* / Нет
9. Передача событий на ПЦН	
Использовать канал Ethernet	Да / Нет*
Использовать канал GSM	Да / Нет*
Номер объекта	
IP-адрес основного сервера	
Порт основного сервера	
IP-адрес резервного сервера	
Порт резервного сервера	

Изменение пароля

Чтобы задать пароль для подключения, нажмите на кнопку в конце поля «Пароль».




В появившемся поле ввести пароль для подключения к Панели.



Если панель новая или сброшена к заводским настройкам, в качестве пароля следует указать **пароль с этикетки** на приборе (см. описание МК-IP).

Если пароль с этикетки на приборе по каким-либо причинам утерян, то при подключении к панели по **USB** его можно изменить.

Для этого необходимо поставить галочку "Изменить пароль" и дважды ввести новый пароль.




Вместо старого пароля можно указать пустое поле, либо установить новый пароль. Изменение пароля возможно только при подключении Панели к ПК по USB!

Примечание: после проведения пуско-наладочных работ рекомендуется изменить пароль.

Далее нужно нажать кнопку ОК и запрограммировать Панель.

5.1.2 Подключение ПК через USB интерфейс на плате управления

Данный тип следует использовать при первом программировании панели, в момент процесса пуско-наладки и обслуживания системы. При этом подключении скорость программирования наиболее высокая.



Панель необходимо подключить кабелем "USB A – Micro USB" к ПК.

5.1.3 Подключение к Панели через МК-IP по статическому IP адресу на заданный в настройках TCP-порт

Общие сведения

Данный тип подключения может быть использован в различных вариантах:

- Панель подключена непосредственно к ПК через Ethernet;
- Панель и ПК подключены в одну локальную сеть;
- Для Панели настроен внешний статический IP-адрес, доступный через Интернет.

Для использования данного типа подключения панель необходимо настроить на работу по статическому IP-адресу:

- разрешить использование Ethernet;
- задать корректные сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию) и Порт подключения в свойствах МК-IP;
- при необходимости изменить пароль для подключения.


Данные параметры могут быть запрограммированы в МК-IP с помощью ПО С-М, например, по USB.

В ПО С-М необходимо перейти в настройки сегмента и в качестве сетевого интерфейса выбрать "МК-IP". В параметрах подключения необходимо установить "Прямое подключение по IP".

2. Сервер аппаратуры	
Сетевой интерфейс	1.3 МК-IP
3. Параметры соединения	
Прямое соединение по IP	Да
Соединение через облако	Нет
Подключение через USB	Нет

Прямое соединение через Ethernet


Данный тип подключения удобно использовать в момент процесса пуска-наладки и обслуживания системы.



Панель с МК-IP необходимо подключить UTP-кабелем к ПК.


Модуль должен быть настроен следующим образом:

В сетевых настройках прибора должен быть выбран режим "Использовать статический IP-адрес", заданы корректные сетевые настройки (IP-адрес и маска подсети) и порт подключения.



Важно! После изменения указанных настроек МК-IP необходимо запрограммировать.

В сетевых настройках ПК должны быть заданы IP-адрес и маска подсети.




В разделе "Настройка подключения" необходимо указать IP-адрес, порт подключения и пароль для подключения:



Подключение в рамках локальной сети (LAN)

Данный тип подключения удобно использовать в следующих случаях:


- на объектах с организованной локальной сетью Ethernet;
- если программирование, управление или мониторинг планируется осуществлять в рамках данной локальной сети.




Панель с МК-IP необходимо подключить в локальную сеть (к маршрутизатору) с помощью UTP-кабеля.

Модуль должен быть настроен следующим образом.


В сетевых настройках модуля должен быть выбран режим "Использовать статический IP-адрес", заданы корректные сетевые настройки для работы в локальной сети (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию).



Необходимо настроить IP-адреса в операционной системе ПК для работы в локальной сети, используя **DHCP**:



или указав настройки **вручную**:




В разделе "Настройка подключения" необходимо указать IP-адрес, порт подключения и пароль:



Подключение через Интернет по статическому IP-адресу

Данный тип подключения удобно использовать в следующих случаях:

- на объектах с организованной локальной сетью с доступом в Интернет;
- если для сетевого оборудования объекта получен внешний статический IP-адрес или настроена сеть VPN.




Панель с МК-IP необходимо подключить в локальную сеть (к маршрутизатору) с помощью UTP-кабеля.

В сетевых настройках модуля должен быть выбран режим "Использовать статический IP-адрес", заданы корректные сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию), задан пароль к сетевому интерфейсу и порт подключения.

В настройках маршрутизатора необходимо настроить перенаправления внешнего порта на локальный IP-адрес и порт панели (NAT, виртуальный сервер).

В настройках модуля в качестве настроек подключения необходимо задать:

- IP-адрес равный внешнему IP-адресу маршрутизатора на объекте;
- Порт равный внешнему порту маршрутизатора, для которого настроено перенаправление на адрес прибора;
- Пароль для подключения;



5.1.4 Подключение к Панели через МК-IP через сервис "Argus-Cloud" по серийному номеру прибора

Общие сведения

Данный тип подключения удобно использовать в следующих случаях:


- на объектах с организованной локальной сетью с доступом в Интернет;
- если программирование, управление или мониторинг планируется осуществлять удаленно через Интернет;
- если нет возможности или крайне затруднительно получить внешний статический IP-адрес.

Возможны два варианта подключения:


- Панель подключается к "Argus-Cloud" через Ethernet;
- Панель подключается к "Argus-Cloud" через GSM.

Если для панели будут доступно два канала подключения, то приоритет будет отдаваться каналу Ethernet.

Для подключения в ПО С-М необходимо перейти в настройки сегмента и в качестве сетевого интерфейса выбрать "МК-IP". В параметрах подключения необходимо установить "Соединение через облако".



В настройках модуля в разделе "Настройки подключения" необходимо задать Серийный номер (ID) и Пароль.




При необходимости, в целях повышения безопасности пароль следует изменить.

Важно! Для ПО С-М должен быть открыт исходящий TCP/IP порт 9010.

Подключения через Ethernet

Панель с МК-IP необходимо подключить в локальную сеть (к маршрутизатору) с доступом в Интернет с помощью UTP-кабеля.



Если в оборудовании сети поддерживается протокол DHCP, то может быть использован режим "Получить IP-адрес автоматически":

6. Настройки Ethernet прибора	
Ethernet	Да
Адресация	Получить IP-адрес автоматически (DHCP)

Если используется статический IP-адрес, необходимо задать **Шлюз по умолчанию** и **DNS**:

6. Настройки Ethernet прибора	
Ethernet	Да
Адресация	Использовать статический IP-адрес

Настройки TCP/IP

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192 . 168 . 40 . 221


Маска подсети: 255 . 255 . 254 . 0

Основной шлюз: 192 . 168 . 40 . 177

Предпочитаемый DNS-сервер: 192 . 168 . 4 . 11

Порт подключения: 6344

OK Отмена




Необходимо включить для модуля режим работы по ID:

3. Работа с ПК по ID и паролю через облако	
Адрес облака для удаленной работы из ПО	json://proxy.streletz.ru:9010/
Использовать канал Ethernet	Да
Использовать канал GSM	Нет


Важно! Убедиться, что для Панели доступен TCP/IP порт 9010 в Интернете.

Подключения через GSM

Необходимо вставить SIM карту в МК-IP:




Включить использование GSM:



При необходимости следует задать параметры GPRS (узнать у провайдера).

Для основных операторов России задавать ничего не надо. Будут использованы настройки по умолчанию.

Включить для модуля режим работы по ID через GSM



После программирования панель будет доступна для подключения через сервис Argus-Cloud по серийному номеру и паролю.

5.2 Программное обеспечение «Streletz-Cloud»

5.2.1 Общие сведения

Программное обеспечение “Streletz-Cloud” предназначено для удалённого мониторинга состояния панели с помощью Web-приложения и мобильного приложения (Android и iOS).



App Store



Play Market

Для функционирования программного обеспечения используется модуль МК-IP, соединяющийся с облачным сервисом по IP сетям (Ethernet и GSM).

5.2.2 Подключение Панели к сервису работы с Мобильным приложением


Возможно два варианта подключения:

- Панель подключается к сервису через Ethernet;
- Панель подключается к сервису через GSM.


Если для Панели будут доступно два канал подключения, то приоритет будет отдаваться каналу Ethernet.

Подключение через Ethernet


В варианте подключения через Ethernet, панель с МК-IP необходимо подключить в локальную сеть (к маршрутизатору) с доступом в Интернет с помощью UTP-кабеля:




Если в оборудовании сети поддерживается протокол DHCP, то может быть использован режим "Получить IP-адрес автоматически":



Если используется статический IP-адрес, необходимо задать **Шлюз по умолчанию** и **DNS**:




Необходимо включить для модуля режим работы с Мобильным приложением и запрограммировать панель:



Важно! Необходимо убедиться, что для панели доступен TCP/IP порт 8883 в Интернете.

Подключение через GSM

В варианте подключения через GSM необходимо вставить SIM карту в панель с МК-IP:



Включить использование GSM:

7. Настройки GSM	
Использовать GSM	Да
SMS оповещение о тревогах	

При необходимости следует задать параметры GPRS (узнать у провайдера).

Для основных операторов России задавать ничего не надо. Будут использованы настройки по умолчанию.


Включить для модуля режим работы с Мобильным приложением и запрограммировать панель.

4. Работа с мобильным приложением	
Использовать	Да
Адрес облака мобильных приложений	device.streletz.ru:8883


5.2.3 Загрузка системы в облако

Для того, чтобы загрузить систему в облако, необходимо:


1. Добавить пользователя - хозяина системы
2. Перейти в ПО "Стрелец-Мастер" на вкладку "Пользователи"
3. Добавить новую группу пользователей, с правами на конфигурирование системы
4. Установить для группы разрешения на управления зонами:




5. Добавить в группу пользователя - хозяина системы.
6. Задать для пользователя Цифровой Ключ или ключ Proximity и адрес электронной почты:




7. Запрограммировать панель (или нажать кнопку Применить изменения):



8. Отправить систему в облако.




Дождаться успешного завершения загрузки. Система из 2000 датчиков загружается около 2 минут, из 10 000 – около 10 минут.




5.2.4 Регистрация учётной записи


После добавления системы в облако, на e-mail адрес пользователя придет письмо:



В теле письма будет ссылка, по которой необходимо перейти для регистрации.




Необходимо перейти по ссылке (или скопировать её в браузер) и задать пароль пользователя:



Мобильное приложение Стрелец-ПРО можно скачать по ссылке в письме регистрации, либо через поиск в App Store или Play Market.

5.2.5 Работа с мобильным приложением

В первый раз после регистрации необходимо войти в мобильное приложение и ввести свой логин (e-mail, указанный в 5.2.3) и пароль, заданный в п. 5.2.4. В дальнейшем можно будет настроить вход по пин-коду или отпечатку пальца.




Состояние объектов и события

Приложение имеет два основных типа отображения информации: объекты охраны и события за эти объекты.

В нижней части экрана расположены кнопки "Меню", "Объекты" и "События", данные кнопки переключают вид отображения информации в приложении. По умолчанию на экране отображаются объекты: системы, сегменты, зоны и устройства.

- При нажатии на кнопку "Меню" – отображается системное меню приложения. С помощью данного меню можно настроить вход по пин-коду, поменять язык интерфейса, пароль для приложения или сменить пользователя приложения;
- При нажатии на кнопку "События" – на экране отображаются события для выбранных в данный момент Системы, Сегмента, Зоны или устройства;
- При нажатии на кнопку "Объекты" – на экране отображаются объекты: системы, сегменты, зоны и устройства.




По умолчанию в приложении на начальном экране отображаются номера систем и их состояние:

- Снят. Норма. (серый фон)
- Взят (зеленый фон)
- Снят. Нарушен (синий фон)
- Тревога (красный фон)
- Пожар (красный фон)

Если кликнуть по полю "Система", то отобразятся Сегменты системы.

Клик по Сегменту приведет к отображению Зон в этом Сегменте.

Клик по Зоне приведет к отображению дочерних устройств в Зоне.





Команды управления

Длительное нажатие на поле "Система", "Сегмент", "Зона" или "Устройство" приведет к появлению меню с возможными действиями с данной системой, сегментом, зоной или устройством.

Для системы, сегмента и зоны доступны следующие команды управления: "Постановка на охрану", "Снятие с охраны", "Сбросить пожары и неисправности", "Перевзять на охрану".


Для устройств могут быть доступны следующие команды: "Включить красный/зеленый индикатор", "Отключить индикацию", "Сигнал", "Игнорировать адрес", "Включить адрес", "Перезапустить".

Внимание! Некоторые устройства могут не поддерживать все перечисленные команды, но при этом, список команд в приложении не меняется.




Настройки PUSH-уведомлений

В приложении реализован сервис оповещения с помощью PUSH-уведомлений. Если приложение неактивно (свернуто или закрыто), то при возникновении событий на объекте, в приложение пользователя будет отправлено PUSH-уведомление с информацией о данном событии.




Для того, чтобы PUSH-уведомления возникали только для конкретного класса событий и/или определенных зон (сегментов), необходимо воспользоваться "Фильтром уведомлений". Для этого необходимо вызвать меню для "Системы" или "Сегмента" и выбрать пункт "Фильтр уведомлений".




Управление пользователями

Для добавления и редактирования пользователей необходимо вызвать меню для "Системы" или "Сегмента" и выбрать пункт "Пользователи".




Для добавления нового пользователя в открывшемся экране кликнуть на "+" в верхнем правом углу.

Важно! После успешного редактирования, добавления или удаления пользователя необходимо в ПО С-М (или ПО С-И) собрать свойства сегмента.




После это нажать кнопку "Применить изменения" или запрограммировать КСГ из контекстного меню:



Если после добавления пользователя из приложения не считать систему, то при следующем программировании с ПК пользователь будет «затерт»!


Удаление сегментов и систем у активного пользователя

Для того, чтобы определённая Система больше не отображалась для текущего пользователя приложения, необходимо для всех Сегментов этой Системы выполнить команду "Удалить мою учетную запись пользователя из сегмента". При этом, данный Сегмент будет доступен через из приложения для других пользователей Сегмента.




Полное удаление сегментов и систем из облака

Для того, чтобы Система больше не была доступна через мобильное приложение и сервис Стрелец-WEB у всех пользователей, необходимо для всех Сегментов этой Системы выполнить команду "Удалить сегмент".



5.2.6 Стрелец-WEB

Для управления системой через WEB-интерфейс необходимо в браузере перейти по ссылке <https://cloud.streletz.ru>. В окне авторизации ввести логин (e-mail) и пароль.



В левой части экрана расположено дерево объектов доступных пользователю (системы, сегменты, зоны...). В нижней части экрана расположен протокол событий для выбранного объекта.


Номер	Время	Событие	Сегмент	Раздел	Датчик/Пользователь
12904	19.08.2020 19:36:17	Постановка на охрану	1 Сегмент	4 4 Дверь	По умолчанию [0]
12903	19.08.2020 19:36:12	Снятие с охраны	1 Сегмент	4 4 Дверь	По умолчанию [0]
12902	19.08.2020 18:20:41	Постановка на охрану	1 Сегмент	4 4 Дверь	По умолчанию [0]
12899	18.08.2020 11:06:26	Снятие с охраны	1 Сегмент	4 4 Дверь	По умолчанию [0]

Для просмотра состояния зон необходимо в дереве объектов выбрать сегмент и систему, в которую входят данные зоны.


Состояние зон отображаются в виде цветных плиток. Цвет плитки соответствует состоянию:

- Снят. Норма. (серый фон)
- Взят (зеленый фон)
- Снят. Нарушен (синий фон)
- Тревога (красный фон)
- Пожар (красный фон)

Для управления зонами необходимо нажать правую кнопку мыши на плитке зоны и выбрать команду управления.



Кроме того, возможно управление несколькими зонами, для этого необходимо с помощью мыши и клавиш Shift или Ctrl выбрать несколько плиток, после чего в правом верхнем углу появится меню "Операции" для управления сразу группой выбранных зон.



5.3 Программное обеспечение ПЦН

Панель может передавать сообщения на пульт централизованного наблюдения по каналам IP – Ethernet и GSM.

В качестве пультового ПО может выступать ПАК "Стрелец-Мониторинг".

При создании и программирования системы необходимо в настройках МК-IP задать основной или основной и резервный серверы ПЦН, запрограммировать систему.

Затем требуется переслать полученный файл конфигурации (*.bf) на пульт централизованного наблюдения, на пультовом ПО импортировать его в базу.

При передаче на ПЦН основным каналом считается Ethernet, а резервным – GSM. Период контроля задается в пультовом ПО.

5.4 Конфигурирование

Программирование является первым этапом пуско-наладочных работ. Процедура программирования предусматривает инициализацию всех приборов в систему с автоматическим присвоением адресов, заданием параметров данных устройств, формированием зон контроля пожарной сигнализации, охранной сигнализации и настройкой логики работы системы в соответствии с проектной документацией.

5.4.1 Общие сведения


В последующих параграфах приводится базовый алгоритм конфигурирования опций системы с помощью ПО «Стрелец-Мастер» / «Стрелец-Интеграл».

5.4.2 Создание топологии системы

В главном меню ПО выбрать пункт «Файл → Новая система → Панель-3-ПРО».

При этом автоматически создаётся система со случайным кодом и один сегмент. В сегмент добавляется панель.

После этого необходимо добавить нужное количество приемно-контрольных приборов, модулей расширения, устройств управления и т.д.



По окончании формирования топологии рекомендуется определить текстовые описания для всех устройств в окне свойств.

5.4.3 Разбиение на зоны

Для индикации состояния устройств, а также управления этим состоянием каждое устройство должно быть обязательно запрограммировано в зону.

При добавлении устройств сегмента в систему они автоматически помещаются в зону N 1. Впоследствии они могут быть перемещены в любую другую зону.

По окончании формирования зон рекомендуется определить текстовые описания для них в окне свойств.

5.4.4 Объединение в группы зон

Для обеспечения возможности программирования логики срабатывания устройств автоматики зоны необходимо объединить в группы зон.

Для добавления зоны в группу зон следует выделить её мышью в нижнем окне и перетянуть в верхнее окно.

Допустимым является выделение и перетаскивание нескольких зон мышью с одновременно нажатой клавишей «Shift» (для выделения диапазона зон) или «Ctrl» (для выделения нескольких зон по одиночке).

Зоны, добавленные в группы зон, выделяются в нижнем окне **жирным шрифтом**.

Зоны могут одновременно входить в состав любого количества групп зон. Зоны могут быть скопированы из одной группы зон в другую или новую.

Для удаления зон из групп следует использовать меню правого клика мышью.

После создания групп зон рекомендуется определить текстовые описания для них в окне свойств.


5.4.5 Конфигурирование выходов

Для конфигурирования срабатывания выходов и зон оповещения используется вкладка «**Выходы**». В нижнем окне при этом показываются выходы устройств, для которых возможно программирование автоматического срабатывания, а также имеющиеся в сегменте устройства оповещения.


Этап 1. Добавление выходов в группы выходов

При добавлении выхода одновременно создаётся группа выходов. Выход может быть добавлен в новую группу выходов или уже созданную ранее. Автоматическое срабатывание всех выходов, объединённых в одну группу, включается или отключается одновременно.


Выходы могут входить в состав только одной группы выходов. Выходы могут быть перенесены из одной группы в другую или новую.




При переносе в сегмент **устройств оповещения** выводится запрос о типе создаваемой группы.



При переносе в сегмент **устройств пожарной автоматики** также выводится окно о типе создаваемой группы.




При создании **группы выходов** логика срабатывания программируется для всей группы, либо индивидуально для каждого устройства, а при создании **зоны оповещения** или **зоны пожарной автоматики** логика срабатывания конфигурируется для всей зоны в целом.



Этап 2. Конфигурирование условий срабатывания выходов

Для конфигурирования срабатывания **выхода в группе выходов** следует поочередно сконфигурировать **связь с группами зон** (географические условия) и **тип срабатывания** этого выхода (событийные условия).




Для связи с **группами зон** необходимо установить соответствующие галочки в окне «Условия срабатывания реле».

Выход будет активирован, если событийные условия его сработки выполнятся хотя бы в одной группе зон из отмеченных.


Конфигурирование **типа срабатывания** выполняется путём выбора программы срабатывания и, при необходимости, выбора значений дополнительных опций программы.

Для конфигурирования условий срабатывания устройств в **зоне оповещения** следует сконфигурировать в окне свойств тип событий для запуска

оповещения («Тревоги», «Пожары» и т.д.), а также установить связь сообщений с группами зон.




Для установки связи запуска сообщений с группами зон необходимо перетащить мышью доступные группы зон в окно сообщения с необходимым номером, а затем установить необходимую величину задержки запуска оповещения.



Для конфигурирования условий срабатывания устройств в зоне **пожарной автоматики** следует выделить её мышкой и сконфигурировать в окне свойств условия запуска и блокировки запуска зоны.

Для установки разрешающих (запускающих) и запрещающих (блокирующих) условий запуска необходимо перетащить мышью доступные зоны, группы зон, шлейфы и зоны пожарной автоматики в соответствующую область окна.



В процессе конфигурирования выходов, групп выходов, зон оповещения, зон пожарной автоматики рекомендуется определять текстовые описания для них в окне свойств.

5.4.6 Конфигурирование свойств

Свойства системы изменяются на вкладке «**Устройства**». Выделив в окне топологии системы Панель-3-ПРО, необходимо сконфигурировать в окне «Свойства» опции работы.

После конфигурирования или изменения значения опций устройство следует запрограммировать.

5.4.7 Конфигурирование пользователей

Для обеспечения возможности авторизованного управления необходимо выполнить конфигурирование пользователей.

Для этого необходимо на вкладке «**Пользователи**» последовательно добавить группы пользователей, сконфигурировать права её членов на управление зонами, группами выходов, а также разрешённые для них операции управления.

По умолчанию в конфигурации системы создаётся одна группа пользователей «Инженеры» с максимальными полномочиями управления системой, в которой автоматически добавляется один пользователь «По умолчанию» с цифровым кодом доступа «1111».

Конфигурирование группы системных пользователей

Для добавления группы системных пользователей в систему, необходимо выделить элемент «**Сегмент**» и в меню правого клика мышью выбрать пункт «Добавить → Группа системных пользователей».

Для добавленной группы системных пользователей следует указать доступные её членам зоны и группы выходов, а затем выбрать разрешённые операции управления над зонами, группами выходов, а также операции конфигурирования. Рекомендуется также заполнить поле «Описание» для редактируемой группы.

Кроме того, при необходимости возможно определить действия, выполняемые контроллером сегмента при поднесении пользователями группы карт Proximity и ключей ТМ к считывателям без предъявления кода доступа.

Для удаления группы системных пользователей необходимо выбрать в меню правого клика по этой группе пункт «Удалить». При удалении группы системных пользователей удаляются входящие в неё пользователи.

Конфигурирование пользователей

Для добавления пользователей в группу системных пользователей, необходимо выделить нужную группу и в меню правого клика мышью выбрать пункт «Добавить → Пользователь».

Для добавленного пользователя необходимо определить тип идентификационного признака.

При использовании признака «Цифровой код» в поле «Ключ» следует ввести пароль, подтвердив его значение. Пароль может иметь длину от 1 до 6 цифр.

Возможно использование пустого пароля. При этом операции управления будут исполняться системой без запроса ввода кода.

При использовании признака «Ключ Proximity/ТМ» выполняется программирование ключа в систему.


В свойствах нового пользователя рекомендуется также заполнить поле «Описание».

Для удаления пользователей необходимо выбрать в меню правого клика по этому пользователю пункт «Удалить».

5.4.8 Конфигурирование межпанельного взаимодействия


Для объединения панелей с помощью межпанельного интерфейса в каждую панель должен быть установлен ММПИ. Затем панели соединяются линиями связи RS-485 (см. п. 6.3.5).

В разделе "Конфигурирование" ПО "Стрелец-Мастер" к каждой панели добавляются модули ММПИ.



Конфигурирование условий работы пожарной автоматики в каждой панели выполняется стандартным способом (см. п. 5.4.5). При конфигурировании выхода появляется возможность добавить связь с группами зон других сегментов.

Суммарное количество групп зон (своих и/или других сегментов) для одной панели, на которые есть реакция, не должно превышать 128.



При возникновении событий в связанных панелях в протоколе формируется событие “События во внешней панели”, содержащее номер группы зон, типы событий и номер панели, в которой они возникли. Выход срабатывает согласно сконфигурированной логике.

Событие	Сегмент	Зона/Группа...	Устройство	Датчик/ШС/Ре...	Дополнительно
Пожар2	5 Панель-3-ПРО...	Зона 6 (5 -> 3)	5.1 Панель-3-ПРО...	15 РИГ-ПРО (5 -> 3)	Сопротивление ШС: 2,78 кОм
Пожар2	6 Панель-3-ПРО...	Зона 7 (6 -> 3)	6.1 Панель-3-ПРО...	2 РИГ-ПРО (6 -> 3)	Сопротивление ШС: 2,73 кОм
События во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	6.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 065, события: Пожар
События во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	6.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 253, события: Пожар
События во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	5.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 001, события: Пожар
События во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	5.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 162, события: Пожар
Старт выхода	3 Панель-3-ПРО...	Группа выходов...	3.1 Панель-3-ПРО...	3.1 Панель-3-ПРО...	
Старт выхода	3 Панель-3-ПРО...	Группа выходов...	3.1 Панель-3-ПРО...	3.1 Панель-3-ПРО...	

При сбросе событий в связанных панелях в протоколе формируется событие “Сброс событий во внешней панели”, содержащее номер группы зон и номер панели, в которой был произведен сброс.


Событие	Сегмент	Зона/Группа...	Устрой...	Датчик/ШС/Ре...	Дополнительно
Сброс событий во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	5.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 001, события: нет
Сброс событий во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	5.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 162, события: нет
Сброс событий во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	6.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 065, события: нет
Сброс событий во внешней панели	3 Панель-3-ПРО...	Зона 7	3.3 ММПИ	6.1 Панель-3-ПРО...	Группа зон 253, события: нет
Стоп выхода	3 Панель-3-ПРО...	Группа выходов...	3.1 Панел..	3.1 Панель-3-ПРО...	
Стоп выхода	3 Панель-3-ПРО...	Группа выходов...	3.1 Панел..	3.1 Панель-3-ПРО...	

5.4.9 Конфигурирование модуля МСЛ240

Этап 1. Добавление в систему

В разделе "Конфигурирование" ПО "Стрелец-Мастер" необходимо нажать правой кнопкой мыши на сегмент, выбрать пункт "Добавить – Модули –

МСЛ240". Затем выделить модуль в списке устройств и нажать кнопку "Запрограммировать".




В свойствах модуля можно указать необходимый период передачи контрольных сигналов и период контроля.

Этап 2. Конфигурирование устройств сигнальной линии

Для **всех** адресных устройств при конфигурировании определяется адрес в сигнальной линии (от 1 до 240), а также текстовое описание устройства.

Адресным устройствам назначают адрес от 1 до 240 с помощью программатора "Аврора-3П" либо при помощи автоадресации:




Далее при конфигурировании МСЛ240 с помощью ПО "Стрелец-Мастер" устройства добавляются в зоны панели.

Исполнительные устройства и устройства оповещения включаются в группы выходов панели, им назначается необходимая логика работы.

Внимание! Комбинированные модули занимают два адреса. При программировании программатором "Аврора-3П" задается адрес входного модуля, исполнительный (релейный) модуль автоматически получает следующий адрес. Например, при программировании МВИ-И адреса номер 5 в сигнальной линии будет два устройства – входной модуль с адресом 5 и исполнительный модуль с адресом 6.




Внимание! После программирования системы МСЛ240 перезапускается и производит процесс начальной инициализации линии и дочерних устройств. Длительность этого процесса зависит от количества устройств в линии и может занимать до 2,5 минут.


Присвоение адресов устройствам СЛ возможно при помощи программатора "Аврора-3П":



Программатор включается при нажатии на любую кнопку.

Для того, чтобы присвоить устройству адрес, необходимо выполнить следующие действия:

- Подключить устройство к программатору ("Авроры" вставляются в программатор, остальные устройства необходимо подключать проводами)
- С помощью кнопок  и  выбрать адрес
- Нажать кнопку . На дисплее программатора появится надпись "Address storing" и прозвучит короткий звуковой сигнал. После этого появится надпись "Address stored" и прозвучат четыре коротких звуковых сигнала. На дисплее программатора появится надпись "Address XXX", а индикатор программируемого устройства загорится зеленым светом

Для чтения адреса устройства необходимо подключить устройство к программатору и нажать кнопку . На дисплее программатора появится надпись "Address XXX", где XXX – считанный адрес.


ВАЖНО! При программировании адреса комбинированных модулей следует учесть, что они занимают два адреса. С программатора выставляется первый адрес, следующий за ним, занимается автоматически. При опросе СЛ с комбинированными модулями они отображаются как два отдельных модуля со своими адресами.

5.4.10 Конфигурирование модуля МК-IP

Этап 1. Добавление в систему

Для конфигурирования модуля необходимо установить его в любой из свободных разъемов кросс-платы панели.


В разделе "Конфигурированием ПО "Стрелец-Мастер" необходимо нажать правой кнопкой мыши на сегмент, затем выбрать пункт "Добавить – Модули – МК-IP". Затем выделить модуль в списке устройств и нажать кнопку "Запрограммировать".



В окне «Свойства» необходимо установить порт подключения USB (если модуль используется в качестве сетевого интерфейса), пароль для подключения (стандартный пароль указан на плате), IP-адрес для подключения.


Этап 2. Настройка Ethernet

Для настройки IP-адреса необходимо нажать на кнопку в конце поля "Адресация".



В открывшемся окне выберите тип получения IP-адреса:

- Получить автоматически динамический IP-адрес с помощью сервиса DHCP.
- Задать вручную статический IP-адрес.



Настройки TCP/IP

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес

IP-адрес: 192 . 168 . 1 . 101

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Основной шлюз: 0 . 0 . 0 . 0

Предпочитаемый DNS-сервер: 0 . 0 . 0 . 0

Альтернативный DNS-сервер: . . .

Порт подключения: 6344


OK Отмена

Примечание: как правило, основной шлюз – это IP-адрес маршрутизатора. Если соединение точка-точка, можно основной шлюз не указывать, или указать адрес ПК.

Далее необходимо нажать кнопку ОК и запрограммировать модуль.

Этап 3. Настройка GSM


Для настройки IP-адреса в Панели необходимо нажать на кнопку в конце поля "Использовать GSM".



12. Настройки GSM

Использовать GSM Да

В открывшемся окне возможно задать параметры GSM-соединения.



Настройки GSM

Включено

SIM1

USSD-запрос баланса: []

Имя точки доступа: []

Логин APN: []

Пароль APN: []

SIM2

USSD-запрос баланса: []

Имя точки доступа: []

Логин APN: []

Пароль APN: []

OK Отмена

Для основных операторов России задавать параметры нет необходимости, так как будут использованы настройки по умолчанию. При необходимости возможно изменить параметры GPRS (узнать у провайдера).

Далее необходимо нажать кнопку ОК и запрограммировать модуль.

6 УСТАНОВКА


6.1 Монтаж панели

Панель монтируется на стене в месте, выбираемом с учётом следующих рекомендаций:

- Рекомендуемая высота установки – не менее 1,5 м.
- Устанавливать панель по возможности дальше (не менее 0,5 м) от металлических предметов, а также от токоведущих кабелей, проводов, так как в противном случае может значительно снизиться дальность радиосвязи.
- Избегать установки панели вблизи различных электронных устройств для того, чтобы исключить влияние помех на качество радиоприёма.

Устройство необходимо устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Допускается установка на конструкциях из горючих материалов, при условии защиты данных конструкций любым негорючим материалом, не препятствующим распространению рабочих радиосигналов радиоканальных приборов.

Основание панели навешивается на два шурупа, предварительно ввёрнутые в стену согласно следующей разметке:



Перед навешиванием основания на стену необходимо подготовить несущую поверхность под прокладку кабелей: подвести кабельные каналы, проштробить, или высверлить отверстие и т.п. Кабели в необходимом количестве необходимо подвести перед навешиванием основания на стену. Рекомендуется полностью освободить основание панели перед установкой.

Для удобства подведения кабелей в основании необходимо выломать кабельные перегородки.


После навешивания основания панели оно закрепляется на стене путём ввёртывания двух дополнительных шурупов.

После закрепления основания необходимо установить внутрь снятые ранее элементы прибора.

6.2 Установка модулей расширения

Модули расширения панели устанавливаются в слоты А, В, С, D на кросс-плате.

Слоты А и В подключены к разъёмам с 8 контактами, слоты С и D подключены к разъёмам с 16 контактами.



Внимание! Перед установкой модулей в слоты необходимо отключить питание панели (сеть и аккумулятор) !!!

Модули устанавливаются в слоты кросс-платы следующим образом:

№	Модуль	Слоты
1	МК-IP	Любой слот
2	МСЛ-240	
3	ММПИ	
4	МШС4/2	Только С, D
5	MP6	

Соответствие выводов модулей номерам контактов кросс-платы представлено в таблицах ниже.

Таблица 9 Контакты модуля МСЛ-240

Контакт на кросс-плате	Сигнал	Назначение
1	SLA +	Выход сигнальной линии
2	SLA –	
3	SLB +	Вход сигнальной линии
4	SLB –	

Таблица 10 Контакты модуля МШС4/2

Контакт на кросс-плате	Сигнал	Назначение
1	ШС 1 +	Шлейф сигнальный 1
2	ШС 1 –	
3	ШС 2 +	Шлейф сигнальный 2
4	ШС 2 –	
5	ШС 3 +	Шлейф сигнальный 3
6	ШС 3 –	
7	ШС 4 +	Шлейф сигнальный 4
8	ШС 4 –	
9		
10		
11		
12		
13	Выход 1 +	Выход 24 В с контролем целостности линии 1
14	Выход 1 –	
15	Выход 2 +	Выход 24 В с контролем целостности линии 2
16	Выход 2 –	


Таблица 11 Контакты модуля МР6

Контакт на кросс-плате	Сигнал	Назначение
1	Выход 1 +	Выход 24 В с контролем целостности линии 1
2	Выход 1 –	
3	Выход 2 +	Выход 24 В с контролем целостности линии 2
4	Выход 2 –	
5	Выход 3 +	Выход 24 В с контролем целостности линии 3
6	Выход 3 –	
7	Выход 4 +	Выход 24 В с контролем целостности линии 4
8	Выход 4 –	
9	FLT +	Вход внешней неисправности FLT
10	FLT –	
11	NO	Реле 1
12	COM	
13	NC	
14	NO	Реле 2
15	COM	
16	NC	


6.3 Схемы подключений

6.3.1 Общая схема подключения панели

Подключение основного и резервного электропитания.




Подключение входов, выходов, реле и линий интерфейсов RS-485 и S2.




6.3.2 Схемы подключения извещателей ко входам панели и модуля расширения МШС4/2

Подключение **нормально разомкнутых** пожарных извещателей с питанием по шлейфу (тип ШС – пожарный дымовой):




Балластные резисторы (R6) используются для распознавания **сработки по двум извещателям** в ШС. Если данная опция не используется, балластные резисторы подключать не нужно.


Подключение **нормально разомкнутых пожарных извещателей** с выходом типа "сухой контакт" (тип ШС – пожарный дымовой, с распознаванием или без распознавания сработки двух извещателей):




Подключение **нормально замкнутых пожарных извещателей** с выходом типа "сухой контакт" (тип ШС – пожарный тепловой, с распознаванием или без распознавания сработки двух извещателей):



Подключение **технологических извещателей** с выходом типа "сухой контакт" (тип ШС – технологический):




Подключение **входа внешней неисправности (FLT):**




6.3.3 Схемы подключения исполнительных устройств к выходам панели, модулей расширения МШС4/2 и МР6


Подключение нагрузки к **выходу без контроля целостности линии:**



Подключение нагрузки к **выходу с контролем целостности линии:**




Подключение нескольких устройств к **выходу с контролем целостности линии:**



Оконечный диод D_0 рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от корпуса последнего устройства-нагрузки, а диоды D_1 , D_2 , ... D_n устанавливать внутри корпуса устройства-нагрузки (для световых оповещателей установка D_1 , D_2 , ... D_n не требуется).

Контроль цепи осуществляется для всех подключенных устройств, а их количество определяется током потребления (суммарно не более 1 А, напряжение 9-27 В).

Подключение внешних сигнальных устройств с потенциальным входом к выходу типа “открытый коллектор”:




Подключение сухих контактов реле:



6.3.4 Схема подключения сигнальной линии СЛ240

Общая схема подключения устройств сигнальной линии



ВАЖНО! У дочерних устройств (устройство 1, 2...240) минусовые и плюсовые контакты равнозначны между собой (плюсовые внутри приборов соединены, минусовые соединены через изоляторы).

Устройства опрашиваются с обеих сторон линии поочередно, таким образом, при возникновении обрыва или КЗ линии, например, между устройствами 1 и 2 на рисунке выше, в состоянии устройства 1 будет значиться "Нет связи со стороны В", а у устройств 2..240 в состоянии будет "Нет связи со стороны А".

Неисправности сигнальной линии.


При работе МСЛ240 возможны следующие неисправности сигнальной линии:

- **Нарушение целостности сигнальной линии**

Неисправность возникает, если из-за замыканий, обрывов или неисправностей устройств нарушается кольцевая топология сигнальной линии.

- **Срабатывание изолятора в адресном устройстве**


Неисправность возникает, если в линии произошло замыкание и устройство разомкнуло изолятор, чтобы "изолировать" проблемный участок линии.

Пример:

В этом случае будет выдано сообщение о срабатывании изолятора в устройстве 2 и устройстве 3.

- **Короткое замыкание между + и – сигнальной линии со стороны "А" или со стороны "В"**

Неисправность возникает, если между местом замыкания и контактами МСЛ240 нет устройств с изоляторами сигнальной линии.

Пример:

В этом случае будет выдано сообщение "Короткое замыкание между + и – СЛ со стороны А" и "Включение изолятора в устройстве 1".

- **Короткое замыкание между + и землей**
- **Обрыв провода "+"**
- **Попытка подмены**

Неисправность возникает, если в сигнальной линии включены два устройства с одинаковым адресом. При этом устройства с одинаковыми адресами начнут периодически включать/выключать свои красные индикаторы с периодом в 1-5 секунд.

- **Ошибка конфигурирования устройства**

Неисправность возникает, если в конфигурацию МСЛ240 по какому-либо адресу запрограммирован извещатель одного типа, а к сигнальной линии с этим адресом подключено устройство другого типа. В событии указывается, какой именно адрес сконфигурирован неверно и какое устройство фактически подключено к линии.


- **Наличие незапрограммированного устройства в линии**

Неисправность возникает, если к сигнальной линии подключено устройство, не занесенное в конфигурацию МСЛ240. Для того, чтобы узнать адрес и тип устройства, которое вызывает эту неисправность, можно выполнить команду "Опросить сигнальную линию".

6.3.5 Подключение кольцевой линии межпанельного интерфейса


Подключение кольцевой линии межпанельного интерфейса выполняют, соединяя интерфейсы RS-485 “1” и “2” различных панелей участками кабелей “витая пара”.

Рекомендуется соединять панели попарно с номером интерфейса RS-485 “1” и “2”, как показано на рисунке.



6.3.6 Подключение внешней линии S2

Подключение внешней линии S2 может быть задействовано при необходимости расширения базового функционала панели. По шине S2 возможно подключать внешние блоки и пульта управления (БУ32-И, БУПА-И, ПС-И), коммутаторы СПИ (ОС Стрелец-Мониторинг, Тандем-IP-И), а также блоки БР4-И и БШС8-И.



Линия S2 представляет собой дифференциальную линию связи, согласованную с двух сторон с помощью согласующих сопротивлений (терминаторов). Со стороны панели терминатор установлен всегда. В шине он должен быть установлен на устройстве, находящемся в конце линии связи.

Примечание - при подключении блоков БР4-И и БШС8-И необходимо обеспечить соответствие СП484. Согласно правилам, при возникновении единичной неисправности шины S2 не должна нарушаться работоспособность более чем одной зоны защиты и более чем одной ЗКПС.

По завершении монтажа осуществляется заключительный этап пуско-наладочных работ, в котором осуществляется проверка работы системы. На

данном этапе осуществляется проверка качества связи всех элементов системы, проверка зон обнаружения охранных извещателей, тестирование пожарных извещателей, проверка логики работы системы на соответствие проектной документации (запуск/остановка исполнительных устройств, управление системой заданными пользователями, отображение событий в системе на органах индикации и управления, отображение событий и управление на автоматизированном рабочем месте (при его наличии) и т.п).

6.3.7 Расчёт максимального потребления панели от сетевого адаптера

Для расчёта максимального потребления панели от сетевого адаптера необходимо сложить токопотребление её компонентов.

Таблица 12

	Компонент	Максимальный ток потребления от сетевого адаптера, А
База		
1	Базовая панель с модулем индикации	0,2
2	Ток заряда аккумуляторной батареи	0,35
Модули расширения		
3	МСЛ240	0,55
4	МК-IP	0,06
5	МШС4/2	0,015
6	MP6	0,015
7	ММПИ	0,015

Максимальный суммарный ток потребления, рассчитанный с учётом актуального количества модулей в панели, а также с учётом всех нагрузок, подключенных к контролируемым выходам панели и модулей расширения 24 В не должен превышать максимально допустимый выходной ток, обеспечиваемый адаптером питания – 3 А.

6.3.8 Расчёт потребления и длительности работы панели от аккумуляторной батареи

Для оценки суммарного потребления панели от аккумулятора необходимо сложить токопотребление отдельных её компонентов.

Таблица 13

N	Компонент	Ток потребления от аккумулятора, мА	
		В дежурном режиме $I_{\text{деж}}$	В режиме тревоги $I_{\text{трев}}$
1	Базовая панель с модулем МИ32	60	200
2	МСЛ240	Подлежит расчёту *	Подлежит расчёту *
3	Ток потребления выходов нагрузки	0	Подлежит расчёту **
4	МК-IP	40	
5	МШС4/2	7	
6	MP6	7	
7	ММПИ	10	
Примечания			
* Расчёт тока потребления модуля МСЛ-240 в дежурном режиме и в режиме тревоги выполняется согласно п. 6.3.9.			
** Для расчёта тока потребления всех выходов в режиме тревоги необходимо сложить ток потребления нагрузок, подключающихся ко всем выходам			

Для пожарных систем длительность работы от резервных источников рассчитывается, как правило, для **24 часов работы в дежурном режиме плюс 1 час работы в режиме пожарной тревоги.**

Расчёт необходимой ёмкости батареи (в МАч) выполняется по формуле:

$$C = K_{\text{ст}} * (24 * I_{\text{деж}} + I_{\text{трев}}),$$

где $K_{\text{ст}}$ – коэффициент старения АКБ (от 1 до 1,25), $I_{\text{деж}}$ – ток в дежурном режиме, $I_{\text{трев}}$ – ток в режиме тревоги.

Время работы от батареи в дежурном режиме (в часах) рассчитывается по обратной формуле:


$$T_{\text{деж}} = \frac{C - I_{\text{трев}}}{I_{\text{деж}} * K_{\text{ст}}}$$

Коэффициент старения АКБ $K_{ст}$ в формулах выше рассчитывается по формуле:

$$K_{ст} = 100 / C_1,$$

где C_1 – остаточная емкость АКБ к концу срока службы в %, которая определяется в документации на АКБ.

Например, емкость аккумуляторной батареи DT1207 (производитель Delta) по истечении 3 лет службы составляет не менее 80% от первоначальной:



Для такой батареи коэффициент старения $K_{ст}$ равен:

$$K_{ст} = 100\% / 80\% = 1,25$$

Пример расчёта N1 “Радиоканальная панель с модулем МК-IP”

Пусть панель состоит из базовой панели с модулем МИ32, а также модуля МК-IP (вариант комплектации P011-11).

Ток потребления компонентов панели в **дежурном режиме** складывается из токов потребления базовой панели в дежурном режиме и модуля МК-IP (см. табл. 13) и составляет:

$$60 + 40 = 100 \text{ мА}$$

Ток потребления компонентов панели в **режиме тревоги** складывается из токов потребления базовой панели в режиме тревоги и модуля МК-IP (см. табл. 13) и составляет:

$$200 + 40 = 240 \text{ мА}$$

Определим необходимую ёмкость батареи C для таких значений токов с учётом коэффициента старения аккумулятора 1,25 по формуле выше:

$$C = 1,25 * (24 * I_{\text{деж}} + I_{\text{трев}}) = 1,25 * (24 * 100 + 240) = 3300 \text{ мАч}$$

Определим время работы в дежурном режиме при работе от полностью заряженной аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мАч с учетом коэффициента старения 1,25:

$$T_{\text{деж}} = \frac{C - I_{\text{трев}}}{I_{\text{деж}} * K_{\text{ст}}} = \frac{7000 - 240}{100 * 1,25} = 54 \text{ ч}$$

Пример расчёта N2 “Панель гибридная с МК-IP и одной сигнальной линией модуля МСЛ240”

Пусть панель состоит из базовой панели с модулем МИ32, а также модулей МК-IP и МСЛ240 (вариант комплектации Р111-11).

Ток потребления компонентов панели в **дежурном режиме** складывается из токов потребления базовой панели в дежурном режиме, модуля МК-IP (см. табл. 13), а также тока потребления модуля МСЛ240 в дежурном режиме (см. пример расчёта в п. 6.3.9) и составляет:

$$60 + 40 + 108 = 208 \text{ мА}$$

Ток потребления компонентов панели в **режиме тревоги** складывается из токов потребления базовой панели в режиме тревоги, модуля МК-IP (см. табл. 13), а также тока потребления модуля МСЛ240 в (см. пример расчёта в п. 6.3.9) и составляет:

$$200 + 40 + 367 = 607 \text{ мА}$$

Определим необходимую ёмкость батареи $C_{\text{необх}}$ для таких значений токов с учётом коэффициента старения аккумулятора 1,25 по формуле выше:

$$C = 1,25 * (24 * I_{\text{деж}} + I_{\text{трев}}) = 1,25 * (24 * 208 + 607) = 6998 \text{ мАч}$$

Определим время работы в дежурном режиме при работе от полностью заряженной аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мАч с учетом коэффициента старения 1,25:


$$T_{\text{деж}} = \frac{C - I_{\text{трев}}}{I_{\text{деж}} * K_{\text{ст}}} = \frac{7000 - 607}{208 * 1,25} = 24 \text{ часа}$$

6.3.9 Расчёт тока потребления модуля МСЛ240

Для расчёта тока потребления модуля МСЛ-240 от источника питания панели используется формула

$$I_{\text{потр_МСЛ240}} = 70 + 1,76 * I_{\text{СЛ}}, \text{ все токи — в мА}$$


Значение $I_{СЛ}$ (ток суммарного потребления устройств в линии) требуется рассчитать с помощью **утилиты расчета линии МСЛ240**:



В **дежурном режиме** при помощи утилиты расчета линии МСЛ240 рассчитывается токопотребление датчиков, подключенных в СЛ.

Пример расчёта

В качестве примера приведена система из 100 пожарных извещателей, 20 исполнительных модулей и 10 звуковых оповещателей:



В рассматриваемом примере получаем суммарный ток потребления устройств в линии $I_{СЛ} = 21,2$ мА.

Рассчитаем ток потребления модуля МСЛ-240 в дежурном режиме:

$$I_{\text{потр_МСЛ240}} = 70 + 1,76 * I_{СЛ} = 70 + 1,76 * 21,2 = 70 + 38 = 108 \text{ мА}$$

Ток потребления исполнительных модулей в дежурном режиме и в режиме тревоги - одинаковый¹. Оповещатели Сирена-И в режиме тревоги потребляют гораздо больший ток, чем в дежурном режиме.

Поэтому для **режима тревоги** при помощи калькулятора линии МСЛ240 считается ток потребления датчиков с учетом активации устройств сигнальной линии. Для этого необходимо установить настройку «Устройства в тревоге» при добавлении их в утилиту расчета линии МСЛ240:

Программа для расчета длины кабеля МСЛ240

Калькулятор О программе

Устройства

МИ-И (Исполнительный модуль, в любом исполнении)

Кол-во 20

Устройства в тревоге (активированы)

Добавить

Удалить

Сохранить систему Загрузить систему Очистить систему

Кабель

Тип кабеля КПС(Э)нг(А)-FRLS/FRHF 1x2xS

Сечение проводника, мм кв 0,2

Сопротивление одного проводника, Ом/км 96

Емкость, нФ/км 70

Устройства	Кол-во
Аврора-ДИ (Дымовой извещатель, без изоляторов)	10
СИРЕНА-И (Звуковой оповещатель)	10
Аврора-ДИ (Дымовой извещатель, без изоляторов)	60
АМУР-И (Извещатель пожарный дымовой линейный)	30
МИ-И (Исполнительный модуль, в любом исполнении)	20

Результаты

Длина линии Минимальная (км): 0,34 Типичная (км): 0,59

Суммарный ток потребления (мА): 169 Отчет

В данном случае получаем суммарный ток потребления устройств в линии в режиме тревоги $I_{СЛ} = 169$ мА.

Рассчитаем ток потребления модуля МСЛ-240 в режиме тревоги:


$$I_{\text{потр_МСЛ240}} = 70 + 1,76 * I_{СЛ} = 70 + 1,76 * 169 = 70 + 297 = 367 \text{ мА}$$

¹ При расчете следует учитывать, что в режиме тревоги первые 10 извещателей, перешедшие в состояние "пожарная тревога", активируют светодиодные индикаторы, что увеличивает их ток потребления.

6.3.10 Подключение дополнительных источников питания

В случае, если ёмкости встроенной аккумуляторной батареи оказывается недостаточно, то возможно подключение к панели внешних одного или двух дополнительных блоков питания с номинальным напряжением 24 В. В этом случае ёмкости аккумуляторных батарей панели и внешних дополнительных блоков питания при расчёте складываются.

Схема подключения двух внешних дополнительных блоков питания по схеме с двумя вводами:



7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Общие сведения

Управление и контроль системой может выполняться с помощью следующих средств:

- Органы управления панели;
- Пульт управления сегментом **Пульт-РР-ПРО**;
- Блоки управления и индикации **БУ32-И** и **БУПА-И**;
- Персональный компьютер с установленным ПО **«Стрелец-Мастер»** / **«Стрелец-Интеграл»**.

Контроль состояния системы включает в себя:

- Контроль состояния зон, групп зон и устройств;
- Контроль состояния групп исполнительных устройств;
- Просмотр протокола событий.

Управление системой включает в себя следующие операции:

- Сброс пожарных тревог и неисправностей в зонах и группах зон;
- Отключение / включение групп ИУ;
- Отключение адресов;
- Включение / отключение режима тестирования.

7.2 Контроль состояния и управление

Контроль состояния логических элементов системы (зон, групп зон, входов, групп выходов) осуществляется при помощи модуля индикации панели. Если количество контролируемых логических элементов больше 32, то имеется возможность подключения дополнительных блоков индикации по внешней линии S2.

Обобщенный контроль состояния осуществляется при помощи статусных индикаторов, расположенных на лицевой панели устройства. Статусные индикаторы позволяют оперативно узнать текущее состояние системы и отреагировать на поступающие события.


При конфигурации панели определяется список зон, управление которыми доступно с помощью этого устройства (опция «Права на управление зонами»). При попытке управления зонами, не входящими в список разрешённых, устройство сформирует сообщение об ошибке.

Для управления системой необходим уровень доступа не ниже 2. Управление осуществляется как с помощью кнопок на клавиатуре (см. п. 2.2), так и с использованием экранного меню панели.

При управлении с помощью цифрового кода после выбора операции управления необходим ввод номера пользователя и кода пользователя. При управлении с помощью карт Proximity или ключей TouchMemory необходимо предъявление карты или ключа.

7.3 Экранные меню панели



7.3.1 Схема меню



7.3.2 Главный экран и навигация по меню

При отсутствии в системе актуальных событий, на главном экране отображается логотип, дата, время, а также экранные клавиши **«Меню»** и **«Состояние»**:

При нажатии экранной клавиши **«Меню»** отображается меню контроллера. Перемещение по пунктам меню осуществляется при помощи клавиш **«↕»**. Для выбора пункта меню используется экранная клавиша **«Выбор»**, для возврата на предыдущий уровень меню – экранная клавиша **«Назад»** или клавиша **«С»**.



Для быстрого возврата на главный экран необходимо нажать и удерживать клавишу **«С»**.

При возникновении событий, после нажатия на кнопку **«OK»**, на экране появляется отображение статистики событий в режиме реального времени:


		22.12.2020 17:22	
Пожары:	1	Пуски:	0
Неисправн.:	0	Тревоги:	0
Отключения:	0	Блокировки:	0
Состояние		Меню	

При помощи кнопок навигации возможен выбор строки с определенным событием для детального отображения.

Последнее приоритетное событие в системе будет повторно возникать на экране панели в течение 30 с после нажатия кнопки **«OK»** до тех пор, пока оно не будет сброшено.

Для доступа к некоторым пунктам меню требуется предъявление номера и кода пользователя. Номера пользователей имеют значения от 0 до 2047. В качестве кода могут использоваться цифровой пароль (длиной от 0 до 6 цифр) или ключ TouchMemory / карта Proximity. Конфигурирование состава пользователей, их прав и кодов осуществляется с помощью ПО "Стрелец-Мастер".

При появлении окна с запросом номера и кода пользователя необходимо поднести ключ TouchMemory / карту Proximity к считывателю, либо ввести номер пользователя (от 0 до 2047) и цифровой пароль (от 0 до 6 цифр), и нажать экранную клавишу «ОК»



Доступ к настройкам

Пользователь 0 _

Код

Удалить ◀▶ ОК

7.3.3 Меню "Протокол событий"

Меню служит для просмотра и фильтрации событий в протоколе.

▶ Статистика событий

Отображает количество событий, сгруппированное по их типу.

▶ Просмотр протокола

Протокол событий вычитывается из памяти панели. Строка события содержит дату (в формате дд.мм) и время его наступления (в формате чч:мм).

▶ Фильтр событий протокола

Настройки фильтрации протокола событий.

7.3.4 Меню "Состояние системы"

Предоставляет возможность просмотра и управления состоянием следующих элементов сегмента:

- Группы зон;
- Зоны;
- Группы исполнительных устройств.

► Группы зон

В меню индицируется состояние имеющихся в сегменте групп зон. Перемещение по списку выполняется клавишами <◊>. Состояние группы индицируется пиктограммой в правой части соответствующей прямоугольной формы.

► Зоны

В меню индицируется список имеющихся в системе зон, для которых панель имеет права на управление.

Индикация состояния и управление зонами в меню выполняется аналогично меню "Группы зон".

► Группы исполнительных устройств

В меню индицируется список имеющихся в системе групп исполнительных устройств (групп выходов, зон пожарной автоматики, зон оповещения). Выходы сегмента при программировании объединяются в группы исполнительных устройств. Если группа выходов включена, то выходы активируются автоматически согласно запрограммированной логике. Состояние группы выходов показывается в скобках.

7.3.5 Меню "Качество связи"

Меню "Качество связи" предназначено для определения качества обмена данными с радиоканальными устройствами.

► Сканирование каналов

В меню "Сканирование каналов" индицируется средний уровень трафика для выбранного частотного канала и показывается временной график. На графике одновременно отображается уровень шума и средний трафик.

Внимание! Следует иметь ввиду, что индицируемое значение трафика соответствует суммарному трафику, порождаемому всеми радиоканальными устройствами, работающими в полосе частот данного канала.

► Уровни связи с устройствами

В меню "Уровни связи с устройствами" отображаются оценки уровня связи (от "2" до "5") для всех дочерних радиоканальных устройств.

7.3.6 Меню "Обслуживание"

Меню предназначено для получения подробной информации о состоянии устройств, запрограммированных в систему (например, напряжение питания, температура, аналоговые значения).

7.3.7 Меню "Настройки"

Меню служит для изменений опции панели. Для доступа к опциям пользователь должен иметь права на конфигурирование системы.

► Дата и время

Меню позволяет вручную задать дату/время.

► Язык

Выбор языка (Русский/Английский).

► Дисплей

Контраст – позволяет изменить контраст экрана.

Режим включения подсветки – управляет режимом подсветки экрана.

Цвет подсветки – позволяют изменить цвет подсветки экрана.

Индикация тревоги – позволяет включать или отключать изменение цвета подсветки экрана на красный при тревогах или пожарах.

► Звуки

Звук клавиш – включение / выключение звука при нажатии клавиш.

Звук неисправностей – включение / выключение звука при появлении событий неисправности.

► Сервисное меню

Контроль исправности некоторых функциональных узлов панели.

► Код пользователя

Изменение кода для текущего пользователя¹.

7.4 Диагностика подключений

Если в панели используется МК-IP, то с помощью экранного меню можно убедиться в корректности настройки работы панели с сетевыми службами.

7.4.1 Общая диагностика

Пиктограммы главного экрана показывают:

- состояние питания,
- подключение кабеля Ethernet,
- наличие регистрации в сети GSM и относительный уровень сигнала GSM.

¹ Для пользователя необходимо наличие разрешения на возможность смены своего кода доступа.


Возможные неисправности:

Питание		Неисправность основного питания Панели
		Неисправность резервного питания Панели
GSM		Низкий уровень сигнала GSM
	-	- GSM отключен в настройках Панели - нет сигнала GSM, - Не удалось обнаружить SIM-карту.
Ethernet		Кабель Ethernet не подключен
	-	Ethernet отключен в настройках Панели

Для более подробной информации необходимо перейти в раздел Инфо экранного меню Панели.

7.4.2 Состояние Ethernet


Перейти Меню → Инфо → Ethernet



Пункт меню	Возможные значения
Режим	DHCP – адрес назначается автоматически Static IP – адрес задается вручную
IP-адрес	Текущий IP-адрес Панели
Маска	Маска подсети
Шлюз	Шлюз по умолчанию Необходим при работе в LAN, для подключения к панели по ID и для управления с телефона
DNS	DNS-адрес Необходим для подключения к панели по ID и для управления с телефона
MAC	MAC-адрес Панели

7.4.3 Состояние GSM


Перейти Меню → Инфо → GSM



Пункт меню	Возможные значения
SIM1	Уровень сигнала (0-31):
	Неактивна
	Не установлена
	Нет регистрации в сети GSM
SIM2	Уровень сигнала (0-31):
	Неактивна
	Не установлена
	Нет регистрации в сети GSM

7.4.4 Состояние подключений к сетевым службам

Перейти Меню → Инфо → Подключения



Пункт меню	Возможные значения
Управление с телефона	готово для управления по GSM (Ethernet)
	соединяется по GSM (Ethernet)
	нет соединения
Управление с ПК через облако	готово для управления по GSM (Ethernet)
	управляется по GSM (Ethernet)
	соединяется по GSM (Ethernet)
	нет соединения
Передача в СПИ	подключено по Ethernet (GSM)
	соединяется по Ethernet (GSM)
	Ошибка аутентификации – требуется загрузить *.bf файл системы в ПО ПЦН
	Отключено – передача выключена в настройках МК-IP

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Характеристики кабелей линий связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ ЛИНИИ S2

Диаметр проводника – от 0,5 мм до 1,5 мм.

Максимально достижимая длина линии связи при использовании топологии «Шина»:

- Для проводников диаметром 0,5-1 мм – 1,4 км.
- Для проводников диаметром 1,5 мм – 2,7 км.

Примеры кабелей (НПП «Спецкабель», www.spcable.ru):

КАВ 1x2x0,64; КАЭфВ 1x2x0,64; КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 (огнестойкий);
КСБнг(А) - FRLS 1x2x0,8 (огнестойкий); КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5 (огнестойкий).

Таблица 14 Электрические характеристики кабелей

Параметр	Значение
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20°C, не более, Ом/км	120 (22AWG) 172 (24AWG) 31 (16AWG)
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более, %	5
Электрическая емкость пары, не более, пФ/м	56
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15%
Задержка распространения сигнала частоты 78 кГц, нс/м	5,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ ЛИНИИ МЕЖПАНЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА И ЛИНИИ S3

Диаметр проводника – 0,6 мм. Максимально достижимая длина одного сегмента линии – 1 км.

Примеры кабелей (НПП «Спецкабель», www.spcable.ru):

КИПЭВ, КИПЭВт, КИПЭВм, КИПвЭВ, КИПЭП.

Таблица 15 Электрические характеристики кабелей

Параметр	Значение
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20°C, не более, Ом/км	100
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более, %	5
Электрическая емкость пары, не более, пФ/м	56
Волновое сопротивление, Ом	120 ± 10%

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ ЛИНИИ СЛ240

Сечение проводника – от 0,2 мм² до 1,5 мм² (чем больше сечение, тем больше допустимая длина СЛ240).

Максимально достижимая длина СЛ240 – 4 км при сечении проводника от 1,5 мм².

Примеры кабелей (НПП «Спецкабель», www.spcable.ru):

КСПВ, КСПВВ, КПСВЭВ, КПСнг(А)-FRLS (огнестойкий), КСБГнг(А)-FRHF (огнестойкий), КСКВЭВ-ВПнг(А)-LS (негорючий).

Для точного расчета допустимой длины линии СЛ240 в зависимости от типа и площади сечения кабеля рекомендуется применять утилиту расчета длины линии МСЛ240.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Правила соответствия СП 484.1311500.2020

Пункт требований СП 484.1311500.2020		Соответствие в Стрелец-ПРО
Только пожарные системы		
5.21	<p>СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключением следующих функций, использующих общие исполнительные устройства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями; - управление водоснабжением объекта; - управление естественным проветриванием здания; - управление общеобменной вентиляцией здания. 	<p>Для реализации этого требования при создании систем противопожарной защиты в оборудовании Стрелец-ПРО приняты следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В ППКУП Панель-3-ПРО отсутствует иной функционал, кроме предназначенного для обеспечения противопожарной защиты. - При создании системы в конфигурации ПО “Стрелец-Интеграл” и “Стрелец-Мастер” осуществляется выбор опции “Система пожарной безопасности”. <p>При конфигурировании системы в режиме “Система пожарной безопасности” ограничивается возможность добавления в конфигурацию устройств, не относящихся к функционалу обеспечения пожарной безопасности, вводятся понятия “Зона контроля пожарной сигнализации” и т.д.</p>
Зона контроля пожарной сигнализации		
5.11	<p>Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т.п.) согласно требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов,</p>	<p>Для реализации понятия ЗКПС при конфигурировании систем противопожарной защиты в оборудовании Стрелец-ПРО приняты следующие меры:</p>

Пункт требований СП 484.1311500.2020		Соответствие в Стрелец-ПРО
	устанавливающих требования к соответствующим СППЗ.	<ul style="list-style-type: none"> - Термины Раздел и Группа разделов в программном обеспечении и оборудовании заменены на термины Зона и Группа зон. - При добавлении устройств в Зону суммарное количество ИП ограничено количеством 32 шт.
Системная ошибка		
6.1.5	Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12 000 м ² . Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48 000 м ² , если ППКП имеет защиту от возникновения системной ошибки , либо при ее возникновении произойдет потеря связи ППКП не более чем с 512 ИП.	<p>В ППКУП Панель-3-ПРО приняты меры контроля возникновения системной ошибки. Встроенный схмотехнический модуль контролирует работу микроконтроллеров и, при обнаружении сбоя программного обеспечения, формирует сигнал “Системная ошибка”, при котором включается световая индикация “Системная ошибка” и звуковая сигнализация “Неисправность”.</p> <p>В настоящее время для ППКУП введено программное ограничение на количество добавляемых к прибору пожарных извещателей - 512 шт. Важно, что в это число не входит количество исполнительных устройств, устройств оповещения и других.</p>
Единичная неисправность линий связи		
5.3	В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями (например, переходами), единичная неисправность линий связи СПА в одной части	В оборудовании Стрелец-ПРО и в ППКУП Панель-3-ПРО имеются линии связи, для которых приняты следующие меры обеспечения устойчивости к единичной неисправности.

Пункт требований СП 484.1311500.2020		Соответствие в Стрелец-ПРО	
	<p>объекта (в здании, сооружении, отсеке и т.п.) не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.</p>	<p>Линия связи</p>	<p>Меры обеспечения устойчивости к единичной неисправности</p>
		<p>Радиоканал Стрелец-ПРО</p>	<p>- Радиоканальные устройства Стрелец-ПРО для работы используют 6 частотных каналов. Это означает, что при наличии внешних помех оборудование будет сохранять работоспособность в обычном режиме.</p> <p>- В ППКУП и радиоканальных контроллерах Стрелец-ПРО для работы используется два независимых антенных и приёмопередающих тракта. Это означает, что при выходе из строя одного из них, оборудование будет сохранять работоспособность в обычном режиме.</p> <p>- Радиоканальные устройства Стрелец-ПРО способны устанавливать соединение со всеми радиоканальными контроллерами системы (до 127 шт.). Это означает, что при отключении любого из контроллеров всё оборудование будет сохранять работоспособность в обычном режиме.</p>
		<p>Кольцевая сигнальная линия СЛ-240</p>	<p>- Сигнальная линия представляет из себя кольцевой интерфейс, причём все устройства сигнальной линии снабжены изоляторами короткого замыкания.</p>

Пункт требований СП 484.1311500.2020		Соответствие в Стрелец-ПРО	
			<p>Это означает, что при наличии обрыва или короткого замыкания на любом участке кольцевой линии связи, оборудование будет сохранять работоспособность в обычном режиме.</p>
		<p>Кольцевая линия межпанельного интерфейса</p>	<p>- Панель-3-ПРО соединяются между собой попарно отдельным интерфейсом связи. Внутри каждой панели производится ретрансляция сигналов к следующей панели в кольце.</p> <p>Таким образом, при наличии обрыва или короткого замыкания на любом участке кольцевой линии, остальные панели функционируют в обычном режиме.</p>
		<p>Для шины S2, имеющейся в Панель-3-ПРО, не обеспечивается устойчивость к единичной неисправности линии связи, поэтому к ней допустимо подключать только оборудование, исполняющее вспомогательные функции, такое, например, как блоки управления и индикации БУ32-И, БУПА-И, дополнительные выносные пульта управления ПС-И, коммуникационные модули и т.п.</p> <p>К линиям питания также относится требование об устойчивости к единичной неисправности линии связи. В оборудовании Стрелец-ПРО предусмотрены следующие опции питания:</p>	

Пункт требований СП 484.1311500.2020		Соответствие в Стрелец-ПРО	
		Линия связи	Меры обеспечения устойчивости к единичной неисправности
		Радиоканальные устройства Стрелец-ПРО	<p>- Радиоканальные устройства Стрелец-ПРО имеют два элемента питания – основной и резервный.</p> <p>- Контроллеры радиоканальных устройств Стрелец-ПРО устанавливаются на корпус резервированного блока питания БП12/0,5.</p>
		Устройства сигнальной линии СЛ-240	Все ИП и исполнительные устройства получают питание с двух сторон кольцевой линии СЛ-240, устойчивой к единичной неисправности.
		ППКУП Панель-3-ПРО	Оборудование, устанавливаемое внутри панели, питается от встроенного резервированного блока питания.
		Другие устройства	Приборы имеют два ввода внешнего питания, к которым возможно подключение двух линий питания от одного БП (если он имеет такую опцию) или двух отдельных БП.

Пункт требований СП 484.1311500.2020	Соответствие в Стрелец-ПРО
Алгоритмы принятия решения о пожаре	
<p>6.4.1 Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С. Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.</p> <p>6.4.2. Алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР.</p> <p>6.4.3. Алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.</p> <p>6.4.4. Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и</p>	<p>Алгоритм А в извещателях Стрелец-ПРО функционирует по умолчанию.</p> <p>Алгоритм С реализуется путём установки опции “Пожар по двум адресам в зоне” для нужной зоны. При этом после срабатки первого ИП в этой зоне формируется извещение “Пожарное внимание”, а после срабатки вслед за этим второго ИП, в этой зоне формируется извещение “Пожарная тревога”, по которому срабатывает пожарная автоматика.</p> <p>Применение этого алгоритма рекомендуется для зон, формирующих сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ.</p> <p>Алгоритм В реализуется путём установки двух опций - “Пожар по двум адресам в зоне” для нужной зоны и “Пожар с перезапросом” для нужного извещателя. При этом после первой срабатки ИП формируется извещение “Пожарное внимание”, а в случае сохранения контролируемого признака пожара этого ИП выше порога срабатывания или после срабатывания другого ИП той же зоны в течение 60 с, формируется извещение “Пожарная тревога”.</p> <p>Применение этого алгоритма рекомендуется для помещений, в которых установлен один пожарный извещатель, но существует потребность снижения количества потенциальных ложных срабатываний.</p>

Пункт требований СП 484.1311500.2020		Соответствие в Стрелец-ПРО
	<p>дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.</p> <p>6.4.5. Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ. Сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ могут быть сформированы от ЗКПС при выполнении алгоритма А, если в данной ЗКПС установлены только ИПР.</p>	
Уровни доступа		
	<p>Из СП484.1311500.2020:</p> <p>5.12 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий:</p> <p>а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических</p>	<p>В ППКУП и оборудовании Стрелец-ПРО указанные уровни доступа реализуются следующим образом:</p> <p>Уровень 1 - контроль состояния лицами без авторизации</p> <p>На экране ППКУП Панель-3-ПРО и пультов управления Пульт-РР-ПРО и ПС-И показывается актуальная информация о пожарных тревогах и неисправностях. Доступ с лицевой панели осуществляется по нажатию кнопок без предъявления идентификационных признаков (паролей и карт).</p> <p>Уровень 2 - авторизованное управление лицами, ответственными за пожарную безопасность объекта</p> <p>Доступ с лицевой панели приборов к командам управления (сброс, пуск, отключение) и к просмотру архива</p>

Пункт требований СП 484.1311500.2020	Соответствие в Стрелец-ПРО
<p>средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);</p>	<p>сопровождается запросом идентификационного признака пользователя (пароля или карты).</p> <p>Уровень 3 - авторизованное конфигурирование лицами, ответственными за техническое состояние системы</p> <p>Доступ из программного обеспечения при подключении к прибору сопровождается запросом идентификационного признака пользователя (пароля) с правами конфигурирования.</p> <p>Уровень 4 - авторизованная смена прошивки и ремонт</p> <p>Программное обеспечение для изменения прошивок приборов предоставляется для обслуживающих организаций, прошедших обучение на заводе-изготовителе.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Список вариантов панелей

Название варианта	Расшифровка
Вар. P011-11	МК-IP с поддержкой облака, модуль индикации 32 зон, адапт.пит.24В/3А, без акк.
Вар. P111-11	240 адресных устройств и МК-IP с поддержкой облака, модуль индикации 32 зон, адаптер питания 24В/3А, без АКБ
Вар. P211-11	480 адресных устройств и МК-IP с поддержкой облака, модуль индикации 32 зон, адаптер питания 24В/3А, без АКБ

Адрес предприятия-изготовителя

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00

mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

23.05.2023