



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"  
**Устройство дистанционного пуска адресное**  
**УДП-И исп. ДУ**

Паспорт  
СТФВ.425211.015 ПС  
Ред. 3.2

**1 Общие сведения и основные технические характеристики**

1.1 Устройство дистанционного пуска адресное УДП-И исп. ДУ (далее - Устройство) предназначено для ручного пуска автоматики дымоудаления путем передачи сигналов активации исполнительных устройств на приёмно-контрольное устройство (ПКУ) по сигнальной линии (СЛ).

1.2 Устройства предназначены для работы в составе "Интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" с модулем сигнальной линии МСЛ240, с прибором приемно-контрольным пожарным БСЛ240-И, или другими ПКУ с соответствующим протоколом обмена ПКУ – УДП.

1.3 Устройство имеет приводной элемент, предназначенный для перевода устройства при помощи механического воздействия из дежурного режима в режим активации.

1.4 Для доступа к приводному элементу с целью перевода устройства в активированное состояние необходимо открыть крышку, защищающую приводной элемент от случайного воздействия.

1.5 Сброс активированного состояния устройства осуществляется с помощью специального ключа сброса, имеющего-

ся в комплекте поставки. Этот же ключ используется для отделения корпуса от базы устройства (для установки, и пр.).

1.6 Питание устройства производится от СЛ.

1.7 Ток, потребляемый устройством от СЛ, составляет:

- в дежурном режиме не более 200 мкА;
- в режиме "Пожар" не более 6 мА.

1.8 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 40 °С до плюс 70 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.9 Степень защиты оболочки устройства – IP41.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры устройства – 118x106x49 мм.

1.12 Масса устройства – не более 0,21 кг.

## 2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во
СТФВ.425211.015	Устройство дистанционного пуска адресное УДП-И исп. ДУ Комплект принадлежностей	1 шт.
СТФВ.425211.015 Д5	Ключ пластмассовый сброса	1 шт.
СТФВ.425211.015 ПС	Памятка по применению Паспорт	1 экз. 1 экз.

### **3 Свидетельство о приемке**

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

### **4 Гарантии изготовителя**

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя [www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru).

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элемен-

тов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

20.10.2023