



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Извещатель пожарный ручной адресный  
ИП 506-2-А ИПР-И исп. 2**

Паспорт  
СТФВ.425211.009 ПС  
Ред. 3.2

**1 Общие сведения**

1.1 Извещатель пожарный ручной адресный ИП 506-2-А ИПР-И исп. 2 (далее - Устройство) предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения.

1.2 Устройство предназначено для работы в составе "Интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (ИСБ) совместно с прибором приемно-контрольным пожарным БСЛ240-И, с модулем сигнальной линии МСЛ240 и другими приемно-контрольными устройствами (в дальнейшем ПКУ) с соответствующим протоколом обмена ПКУ – извещатель.

**2 Основные технические данные и характеристики**

2.1 Усилие, прилагаемое к приводному элементу для перевода устройства в режим "Пожар", – соответствует ГОСТ Р 53325.

2.2 Электропитание устройства производится от сигнальной линии (СЛ), подключенной к ПКУ.

2.3 Ток, потребляемый устройством от СЛ, составляет:

- в дежурном режиме не более 200 мкА;
- в режиме "Пожар" не более 6 мА.

2.4 Устройство сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 40° С до 70° С.

2.5 Устройство сохраняет работоспособность при воздействии относительной влажности воздуха  $(93 \pm 3) \%$  при температуре плюс 40 °С.

2.6 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства – IP41.

2.7 Габаритные размеры устройства (с защитной маской) – 118x106x49 мм.

2.8 Масса устройства (с защитной маской) – не более 0,21 кг.

2.9 Средняя наработка на отказ устройства - не менее 60000 ч.

2.10 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность устройства соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

<b>Обозначение документа</b>	<b>Наименование и условное обозначение</b>	<b>Количество</b>
СТФВ.425211.009	Извещатель пожарный ручной адресный ИП 506-2-А ИПР-И исп. 2 Комплект принадлежностей: Ключ (экстрактор)	1 шт.  1 шт.
СТФВ.425211.009 ПС	Памятка Паспорт	1 экз. 1 экз.

## 4 Свидетельство о приемке

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

## 5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.  
На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.  
Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя [www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru).

5.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

5.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

5.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

20.10.2023