



Система автоматической противопожарной и охранной защиты  
«СПЕКТР»

**Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный  
ИО329-3/2 СПК-АК**

Паспорт  
АДГЕ.425132.005-СПК ПС  
Ред. 1.3

**1 Общие сведения и основные технические характеристики**

1.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО329-3/2 СПК-АК (далее - Устройство) предназначен для обнаружения разрушения строительных конструкций, в том числе стеклопакетов (однокамерных и двухкамерных по ГОСТ 24866), выполненных с использованием листовых стекол.

1.2 Устройство рассчитано на работу в составе системы автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР» и установку в закрытых помещениях.

1.3 Устройство включает в себя акустический канал (АК) и вход для подключения охранного шлейфа сигнализации (ШС).

1.4 Максимальное значение рабочей дальности действия АК устройства - 6 м.

1.5 АК устройства имеет две рабочие частоты: первая - от 6 до 10 кГц, вторая - от 150 до 300 Гц.

1.6 В устройстве предусмотрена возможность дискретной регулировки чувствительности и дальности в процессе программной установки.

1.7 Электропитание устройства осуществляется по сигнальной линии (СЛ), подключенной к блоку сигнальной линии СПК-БСЛ или другому приемно-контрольному прибору (ПКП) с аналогичным протоколом обмена ПКП - извещатель.

1.8 Средний ток, потребляемый устройством при питании от СЛ:

- в дежурном режиме – не более 300 мкА;
- в режиме "Тревога" индикатор извещателя включается на 4 секунды и потребляет при этом не более 6 мА;

1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30° С до плюс 55° С;
- относительная влажность – до 93 % при +40 °С.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры устройства – диаметр 80х36 мм.

1.12 Масса устройства – не более 0,1 кг.

1.13 Конструкция устройства обеспечивает степень защиты оболочкой IP30

## 2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
АДГЕ.425132.005-СПК	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО329-3/2 СПК-АК	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Резистор 5,6 кОм±5%	1 шт.
АДГЕ.425132.005-СПК Д5	Памятка по применению	1 шт.
АДГЕ.425132.005-СПК ПС	Паспорт	1 экз.
АДГЕ.425132.005-СПК РЭ	Руководство по эксплуатации	*
* поставляется по специальному заказу		

### 3 Свидетельство о приемке

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

#### 4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: [mail@argus-spectr.ru](mailto:mail@argus-spectr.ru)

[www.argus-spectr.ru](http://www.argus-spectr.ru)

01.07.2024