



Система автоматической противопожарной и охранной
защиты «СПЕКТР»

**Устройство дистанционного пуска адресное
СПК-УДП-АВ**

Паспорт
АДГЕ.425211.015-02-СПК ПС
Ред. 1.3

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Устройство дистанционного пуска адресное СПК-УДП-АВ (далее - Устройство) предназначено для передачи сигналов разблокировки аварийных и эксплуатационных выходов на приёмно-контрольное устройство (ПКУ) по сигнальной линии (СЛ).

1.2 Устройства предназначены для работы в составе системы автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР» (далее – АППОЗ) с модулем сигнальной линии СПК-МСЛ, с прибором приемно-контрольным пожарным СПК-БСЛ, или другими ПКУ с соответствующим протоколом обмена ПКУ – УДП.

1.3 Устройство имеет приводной элемент, предназначенный для перевода устройства при помощи механического воздействия из дежурного режима в режим активации.

1.4 Для доступа к приводному элементу с целью перевода устройства в активированное состояние необходимо открыть крышку, защищающую приводной элемент от случайного воздействия.

1.5 Сброс активированного состояния устройства осуществляется с помощью специального ключа сброса, имеющегося в комплекте поставки. Этот же ключ используется для отделения корпуса от базы устройства (для установки, и пр.).

1.6 Питание устройства производится от СЛ.

1.7 Ток, потребляемый устройством от СЛ, составляет:

- в дежурном режиме не более 200 мА;
- в режиме "Пожар" не более 6 мА.

1.8 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 °С до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.9 Степень защиты оболочки устройства – IP41.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры устройства – 118x106x49 мм.

1.12 Масса устройства – не более 0,21 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
|---------------------------|--|------------------|
| АДГЕ.425211.015-02-СПК | Устройство дистанционного пуска адресное СПК-УДП-АВ | 1 шт. |
| АДГЕ.425211.015-СПК Д5 | Комплект принадлежностей Ключ пластмассовый сброса Памятка по применению | 1 шт. 1 экз.* |
| АДГЕ.425211.015-02-СПК ПС | Паспорт | 1 экз. |

*допускается поставка по 1 экз. на партию/групповую упаковку

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

02.07.2024