



Система автоматической противопожарной и охранной защиты
«СПЕКТР»

Оповещатель пожарный световой СПК-СО

Паспорт

АДГЕ.425543.009-СПК ПС

Ред. 1.2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Настоящий паспорт распространяется на Оповещатель пожарный световой СПК-СО (далее – Устройство).

1.2 Устройство функционирует в составе системы автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР» (далее – АППОЗ) и предназначено для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации.

1.3 Устройство позволяет запрограммировать включение оповещения по любым из следующих событий: "Охранная тревога и паника", "Пожар1", "Пожар2", "Технологическая тревога", "Нарушение", "Снятие с принуждением", "Неисправность", "Взлом", "Обход", "Снятие", "Взятие", "Задержки"...

Типы срабатывания изделия: "Непрерывное", "Меандр".

1.4 Устройство предназначено для работы в составе АППОЗ совместно с прибором приемно-контрольным пожарным СПК-БСЛ, с модулем сигнальной линии СПК-МСЛ в составе Панели-3 и другими приемно-контрольными устройствами (в дальнейшем ПКУ) с соответствующим протоколом обмена ПКУ – устройство.

1.5 Питание устройства осуществляется от сигнальной линии (СЛ) ПКУ.

1.6 Устройство допускает возможность выбора при программировании уровня яркости свечения светодиодного модуля.

1.7 Средний ток, потребляемый устройством в дежурном режиме (отсутствие выдачи сигнала оповещения (СО)), составляет не более 200 мкА.

1.8 Средний ток, потребляемый устройством в режиме выдачи непрерывного СО составляет:

- при низкой яркости – не более 8 мА;
- при нормальной яркости – не более 13,5 мА;
- при высокой яркости – не более 20 мА;
- при очень высокой яркости – не более 25 мА.

1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30° С до плюс 55° С;

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.10 Степень защиты оболочки устройства – IP43.

1.11 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.12 Габаритные размеры устройства (с допустимым отклонением не более $\pm 5\%$) – 314×120×59 мм.

1.13 Масса устройства, не более – 0,56 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во
АДГЕ.425543.009-СПК	Оповещатель пожарный световой СПК-СО	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Вкладыши	1 компл.
АДГЕ.425543.009-СПК Д5	Памятка по применению	1 экз.
АДГЕ.425543.009-СПК ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

01.07.2024