



Система автоматической противопожарной и охранной защиты
«СПЕКТР»

**Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
ИП 212-82/3 СПК-Д**

Паспорт
АДГЕ.425238.017-СПК ПС
Ред. 1.5

1 Общие сведения

1.1 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-82/3 СПК-Д (далее - Устройство) предназначен для обнаружения загораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.2 Устройство реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) - продукты горения как извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный.

1.3 При воздействии КПП устройство формирует извещение о пожаре.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Чувствительность устройства (удельная оптическая плотность среды, контролируемой устройством, при которой формируется извещение "Пожар") программируется с прибора приемно-контрольного (ППК) и находится в пределах от 0,05 до 0,2 дБм⁻¹.

2.2 Устройство предназначено для работы совместно с прибором приемно-контрольным СПК-БСЛ и другими ППК с аналогичным протоколом обмена ППК – извещатель.

2.3 Питание устройства производится от СЛ.

2.4 Для подключения устройства к СЛ используется СПК-БАЗА (поставляется отдельно по заказу потребителя).

2.5 Ток, потребляемый устройством от СЛ, составляет:

- в дежурном режиме не более 200 мкА;

– в режиме "Пожар" не более 8 мА.

2.6 Степень защиты оболочки устройства – IP43.

2.7 Габаритные размеры устройства, не более:

диаметр - 107 мм;

высота - 40 мм.

2.8 Масса устройства - не более 0,09 кг.

2.9 Средняя наработка на отказ устройства - не менее 60 000 ч.

2.10 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.

2.11 Устройство сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 30° С до плюс 55° С.

3 Комплектность

3.1 Комплектность устройства соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
|--|--|-------------------|
| АДГЕ.425238.017-СПК | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-82/3 СПК-Д | 1 шт. |
| АДГЕ.425238.022-СПК Д5 | Памятка по применению | 1 экз. на партию* |
| АДГЕ.425238.017-СПК ПС | Паспорт | 1 экз. |
| АДГЕ.425238.022-СПК РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз.** |
| АДГЕ.301314.079-СПК | СПК-БАЗА | 1 шт.** |
| *) Размер партии устройств: 30 шт. | | |
| **) Поставляются отдельно по заказу потребителя. | | |

4 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

5.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

5.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

5.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

19.11.2024