



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Блок преобразования интерфейсов БПИ-RS-И (S2)

Паспорт

СПНК.426449.011 ПС

Ред. 4.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Блок преобразования интерфейсов БПИ-RS-И (S2) (далее – БПИ) предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы интерфейса S2 (физический интерфейс – TP/FT-10), используемого в интегрированной системе безопасности "Стрелец-Интеграл" (ИСБ).

1.2 БПИ позволяет подключать к ИСБ внешние коммуникационные устройства, работающие по интерфейсу RS-232, а также ПК по интерфейсам USB или RS-232 для конфигурирования ИСБ.

1.3 БПИ имеет два светодиодных индикатора желтого цвета, расположенных внутри корпуса и отображающих наличие коммуникации по интерфейсам S2 и RS-232/USB. Также БПИ имеет двухцветный светодиодный индикатор, отображающий интегральное состояние связи по его интерфейсам.

1.4 Питание БПИ осуществляется либо от внешнего источника постоянного тока с напряжением 9-28 В, либо от ПК по шине USB.

Ток потребления в случае питания от внешнего источника не превышает 50 мА при напряжении 12 В и 30 мА при напряжении 24 В. При питании по шине USB ток потребления не превышает 90 мА.

1.5 БПИ сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с².
- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.6 Средний срок службы БПИ – не менее 10 лет.

1.7 Габаритные размеры БПИ – 108×37×30 мм.

1.8 Масса БПИ – не более 0,065кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки БПИ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.426449.011	Блок преобразования интерфейсов БПИ-RS-И (S2)	1 шт.
	<i>Комплект принадлежностей:</i>	
	Кабель USB (A-micro-B)	1 шт.
СПНК.426449.011 ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.426449.011 Д5	Памятка по применению	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные эле-

менты в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

20.06.2024