Система автоматической противопожарной и охранной защиты "СПЕКТР"

Шкаф управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода серии СПК-ШУПН

Паспорт
АДГЕ.425532.011-СПК ПС
Ред. 1.0

1 Общие сведения и основные технические данные

1.1 Шкаф управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода серии СПК-ШУПН (далее – Устройство) в составе системы автоматической противопожарной и охранной защиты "СПЕКТР" (далее – АППОЗ).

1.2 Устройство предназначено для работы в составе АППОЗ совместно с прибором приемно-контрольным пожарным СПК-БСЛ, с модулем сигнальной линии СПК-МСЛ и другими приемно-контрольными устройствами (в дальнейшем ПКУ) с соответствующим протоколом обмена ПКУ – устройство.

1.3 Устройство имеет автоматический и ручной режимы работы, а также третий режим "Неисправность".

1.4 Устройство отображает собственное состояние и неисправности при помощи индикаторов на корпусе.

1.5 Обмен информацией с ПКУ осуществляется по сигнальной линии (СЛ).

1.6 Электропитание – от сети переменного тока 230 В или 400 В, (50±1) Гц. Потребляемая мощность устройства в дежурном режиме без внешних потребителей: не более 100 ВА.

1.7 Коммутируемое напряжение главных цепей, в зависимости от модификации: 230 или 400 В, (50±1) Гц.

1.8 Максимальная мощность электромотора до 37 кВт (в зависимости от исполнения).

1.9 Диапазон рабочих температур – от -10°С до +50°С.

1.10 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.11 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом – IP54.

1.12 Габаритные размеры, в зависимости от исполнения – 650×500×220, 800×650×300, 1000×650×300, 1200×750×300 мм.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
АДГЕ.425532.008-СПК	Шкаф управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего противопожарного водопровода СПК-ШУПН (*)	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Заглушка D30	5 шт.
	Ключ от замков двери	2 шт.
	Ключ от переключателя режима работы	2 шт.
	Шуруп 5×35	4 шт.
	Дюбель 8×40	4 шт.
	Шайба уплотнительная	4 шт.
	Резистор 2 кОм	2 шт.
	Резистор 10 кОм	2 шт.
	Памятка по применению ШУ	1 экз.
АДГЕ.425562.010-СПК РЭ	Руководство по эксплуатации СПК-ИБ2	1 экз.
АДГЕ.425532.010-СПК ПС	Паспорт	1 экз.

* максимальная мощность и напряжение электродвигателя, наличие частотного преобразователя выбирается при заказе шкафа

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО "АРГУС-СПЕКТР"
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru