Система автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР»

Блок исполнительный адресный СПК-ИБ1

Паспорт
АДГЕ.425412.007-СПК ПС
Ред. 1.5

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Блок исполнительный адресный СПК-ИБ1 (далее - Устройство) предназначен для управления устройствами пожарной автоматики в составе системы автоматической противопожарной и охранной защиты «СПЕКТР».

1.2 Устройство имеет релейный выход.

Параметры релейного выхода:

- максимальное напряжение коммутации – 30 В постоянного тока, 250 В переменного тока;
- максимальный ток коммутации – 8 А.

1.3 Выход устройства программируется для срабатывания по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", и имеют возможность введения программируемой задержки срабатывания от 3 с до 60 мин, а также ограничения длительности работы до 60 мин.

1.4 Устройство имеет ШС для контроля внешних устройств пожарной автоматики.

1.5 Для обмена информацией с приемно-контрольным устройством используется сигнальная линия.

1.6 Устройство питается от сигнальной линии (СЛ) формата СЛ240.

1.3 Средний ток, потребляемый устройством, при питании от сигнальной линии:

- в дежурном режиме – не более 400 мкА;
- в режиме активации (при включении светового индикатора) – не более 2 мА.

1.7 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.8 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с^2;
- температура окружающей среды – от минус 30° С до плюс 55° С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.9 Степень защиты оболочки – IP41.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры устройства – 210×143×38 мм.

1.12 Масса устройства – не более 0,36 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
АДГЕ.425412.007-СПК	Блок исполнительный адресный СПК-ИБ1	1 шт.
	Комплект принадлежностей	
	Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм ±5%	2 шт.
	Заклепка R-4080W	2 шт.
АДГЕ.425412.007-СПК Д5	Памятка по применению	1 шт.
АДГЕ.425412.007-СПК ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

26.03.2025