



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 220

исп. Л

Паспорт

АДГЕ.425551.084-Л ПС ред. 1.4

1 Основные сведения об изделии и технические данные

- 1.1 Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 220 исп. Л (далее – устройство) предназначен для подключения к системе различных радиоканальных устройств и увеличения дальности действия радиоканала.
- 1.2 Устройство функционирует в составе внутриобъектовой системы "Стрелец-Интеграл".
- 1.3 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).
- 1.4 Излучаемая мощность радиопередающего тракта – не более 25 мВт.
- 1.5 Степень защиты оболочки – IP65.
- 1.6 Питание устройства производится от следующих источников:
 - внешний источник питания переменного тока (50 Гц) от 100 В до 264 В;
 - встроенная аккумуляторная батарея Li-Ion 3,7 В, 2,6 Ач.
- 1.7 Диапазон рабочих температур (без АКБ) – минус 30 °С...+55 °С

Диапазон рабочих температур (с АКБ) – минус 20 °С...+55 °С
 Диапазон температур при заряде АКБ – 0 °С...+45 °С

1.8 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.9 Габаритные размеры – 236x178x62 мм, масса – не более 0,64 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
АДГЕ.425551.084-Л	Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО 220 исп. Л	1 шт.
<i>Комплект принадлежностей:</i>		
	Аккумулятор Li-Ion, 3,7 В, 2,6 Ач (установлен в устройство)	1 шт.
	Гермоввод MGB20	1 шт.
	Комплект АФО МІМО 2x2	1 шт. ¹⁾
	Комплект АФО коллинеарный	1 шт. ¹⁾
	Памятка по применению	1 экз.
АДГЕ.425551.084-Л ПС	Паспорт	1 экз.
¹⁾ - поставляются по отдельному заказу для улучшения качества радиосвязи на сложных объектах		

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройства изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.
- 4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на

корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

07.05.2025