Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Устройство персонального оповещения и вызова Браслет-ПРО исп. 1Л

Паспорт

СТФВ.425544.012-Л ПС

Ред. 3.4

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-ПРО исп. 1Л" (далее – УПОВ) входят в состав состав интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (далее - ИСБ) и предназначены для оповещения персонала о различных событиях, возникающих в ИСБ (пожарных, охранных тревогах и др.) и передачи в ИСБ сигналов вызова от персонала.

1.2 УПОВ имеет две кнопки "Тревога" и "Включение", а также встроенные звуковой и вибрационный сигнализаторы и пять двухцветных световых индикаторов.

1.3 Оповещение в УПОВ осуществляется посредством световых, звуковых, вибрационных сигналов.

1.4 Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Излучаемая мощность радиопередающего тракта УПОВ – не более 25 мВт.

1.6 Питание УПОВ осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 0,25 А·ч.

1.7 УПОВ соответствует требованиям ГОСТ Р 55149 на оповещатели пожарные индивидуальные.

1.8 Степень защиты оболочки УПОВ – IP66.

1.9 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.10 УПОВ сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц;
- механические удары – с пиковым ускорением до 100 м/с^2.
- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С (заряд встроенной АКБ от 0 до плюс 45°С);
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.11 Диапазон температур хранения УПОВ – от минус 20°С до плюс 45ºС.

1.12 Средний срок службы УПОВ – не менее 2 лет.

1.13 Габаритные размеры УПОВ – 55×45×18 мм (без ремешка).

1.14 Масса УПОВ – не более 0,06 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки УПОВ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	**Наименование и условное обозначение**	**Количество**
СТФВ.425544.012-Л	Устройство персонального оповещения и вызова Браслет-ПРО исп. 1Л	1
СТФВ.425544.012-Л ПС	Паспорт	1

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя или от авторизованного дилера предприятия-изготовителя. Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобре-тении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

24.03.2025