Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Пульт управления сегментом ПС-И исп. Л

Паспорт
СТФВ.425557.036-Л ПС
Ред. 2.2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Пульт управления сегментом ПС-И исп. Л (далее ПС-И исп. Л) предназначен для управления состоянием разделов и оборудования интегрированной системы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл".

1.2 Для обмена данными в ПС-И исп. Л используется сетевой интерфейс S3.

1.3 ПС-И исп. Л имеет клавиатуру управления с 18 клавишами, графический ЖКИ-индикатор, звуковой сигнализатор, а также светодиодные индикаторы.

1.4 ПС-И исп. Л обеспечивает просмотр состояния устройств, разделов, групп разделов, групп исполнительных устройств сегмента, просмотр протокола событий контроллера сегмента, а также управление оборудованием сегмента ИСБ.

1.5 ПС-И исп. Л получает питание от внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 28 В. Ток потребления ПС-И исп. Л при включенной подсветке белого цвета при напряжении 9 В – не более 150 мА, при 12 В – не более 115 мА, при напряжении 24 В – не более 70 мА.

1.6 ПС-И исп. Л сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;

- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с^2;

- температура окружающей среды – от минус 20 до плюс 55 °С;

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.7 ПС-И в упаковке является прочным к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с^2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 40 °С.

1.8 Средний срок службы ПС-И исп. Л – не менее 10 лет.

1.9 Габаритные размеры ПС-И исп. Л – 132×145×28 мм.

1.10 Степень защиты оболочкой – IP41.

1.11 Масса ПС-И исп. Л– не более 0,4 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность ПС-И исп. Л соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	**Наименование и условное обозначение**	**Кол.**
СТФВ.425557.036-Л	Пульт управления сегментом ПС-И исп. Л	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп 3×30	4 шт.
	Шуруп 3×10	1 шт.
	Дюбель 6×30	4 шт.
	Перемычка	1 шт.
	Диод 1N4148	2 шт.
СТФВ.425557.036-Л ПС	Паспорт	1 экз.

СТФВ.425557.036-Л РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок службы - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

08.09.2025