Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-155/2 Аврора-Д-ПРО исп. МЛ

Паспорт
АДГЕ.425238.040-Л ПС
Ред. 1.2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-155/2 Аврора-Д-ПРО исп. МЛ (далее – устройство) предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.2 Устройство имеет оптическую дымовую камеру (дымовой канал) и реагирует на контролируемый признак пожара (КПП) – продукты горения как извещатель пожарный дымовой оптический.

1.3 Чувствительность по дымовому каналу устройства находится в пределах от 0,05 до 0,2 дБм$^{-1}$.

1.4 Устройство является адресным устройством и для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством использует радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Основной источник питания устройства – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью не менее 1,2 А·ч (тип – CR123A).

1.6 Резервный источник питания устройства – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип – CR2032).

1.7 Батареи поставляются уже установленными в устройство. Для включения устройства необходимо вынуть изолирующую ленту:



1.8 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с^2;
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Степень защиты оболочки устройства – IP43.

1.12 Габаритные размеры устройства (с точностью не хуже ±5%) – 106х106х51 мм.

1.13 Масса устройства – не более 0,2 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
АДГЕ.425238.040-Л	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-155/2 Аврора-Д-ПРО исп. МЛ	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Батарея литиевая CR123A (установлена в устройство)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в устройство)	1 шт.
АДГЕ.425238.040-Л ПС	Паспорт	1 экз.
АДГЕ.425238.040 Д5	Памятка по применению	1 экз.*
* На партию устройств. Размер партии устройств: 20 шт.		

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

20.01.2026