Система автоматической противопожарной и охранной защиты
«СПЕКТР»

Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный Панель-3-ПРО исп. Л (Р111-11 СПЕКТР)

Паспорт
СТФВ.425521.001-01-Л ПС
Ред. 1.3

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный Панель-3-ПРО исп. Л (Р111-11 СПЕКТР) (далее - Устройство) предназначен для построения систем пожарной сигнализации и автоматического управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты.

1.2 Для обмена информацией с устройствами Стрелец-ПРО используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А), 864,0–865,0; 868,0-868,2 МГц; 868,7 - 869,2 МГц (литера С).

1.3 Электропитание устройства осуществляется от сети с номинальным напряжением 220 В (50 Гц) с резервированием от аккумуляторных батарей суммарным номинальным напряжением 24 В.

1.4 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.5 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с^2.
- температура окружающей среды – от -20 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.6 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.7 Габаритные размеры – 430х340х110 мм (без учёта антенн и установленного ключа доступа).

1.8 Масса – не более 7 кг (без учета массы аккумуляторов и дополнительных модулей).

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425521.001-01-Л	Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный Панель-3-ПРО исп. Л (Р111-11 СПЕКТР)	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Заглушка для ввода кабелей	6 шт.
	Шуруп универсальный 4х40	4 шт.
	Дюбель 8х40	4 шт.
	Антенна	2 шт.
	Шайба	2 шт.
	Перемычка для аккумуляторов	1 шт.
	Ключ от замка	2 шт.
	Резистор 5,6 кОм	6 шт.
	Диод 1N5822	2 шт.
	Диод 1N4148	2 шт.
	Кабель USB	1 шт.
	Съемник для извещателей пожарных	1 шт.
СТФВ.425521.001-01-Л РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.
СТФВ.425521.001-01-Л ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

09.06.2025