

Устройство для тестирования извещателей пожарных дымовых

Паспорт
АДГЕ.301524.009 ПС
Ред. 1.0

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Устройство для тестирования извещателей пожарных дымовых (далее – устройство) предназначено для тестирования извещателей пожарных дымовых точечных в месте их установки с помощью тестового аэрозоля.

При активации устройства баллон выпускает тестовый аэрозоль, имитируя появление продуктов горения (дыма) в области чувствительного элемента извещателя

1.2 Габаритные размеры устройства – 160х160х291 мм.

1.3 Масса устройства – не более 1 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
АДГЕ.301524.009	Устройство для тестирования извещателей пожарных дымовых	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Рукоять с катушкой	1 шт.
АДГЕ.301524.009 ПС	Паспорт	1 экз.
АДГЕ.301524.009 Д5	Памятка по применению	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

29.10.2025