Интегрированная система безопасности
"Стрелец-Интеграл"

Контроллер радиоканальных устройств РР-V-ПРО исп. Л

Паспорт
АДГЕ.425551.095-Л ПС
Ред. 1.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Контроллер радиоканальных устройств РР-V-ПРО исп. Л (далее - Устройство) входит в состав интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (далее – ИСБ).

1.2 Устройство предназначено для трансляции речевых сигналов на устройства оповещения Стрелец-ПРО-V, а также для подключения к системе различных радиоканальных устройств Стрелец-ПРО.

1.3 Для трансляции речевых сигналов системы Стрелец-ПРО-V используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 650-758 МГц.

1.4 Для обмена информацией между прибором управления оповещением и контроллерами РР-V-ПРО исп. Л дополнительно используется кольцевая линия связи ADDP.

1.5 Для обмена информацией с устройствами Стрелец-ПРО используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.6 Излучаемая мощность радиопередающего тракта – не более 25 мВт для системы Стрелец-ПРО, не более 50 мВт для трансляции речевых сигналов системы Стрелец-ПРО-V.

1.7 Питание контроллера производится от следующих источников:
- внешний источник питания постоянного тока от 9 до 28 В;
- встроенная аккумуляторная батарея Li-Ion 3,7 В, 2,6 Ач.

1.8 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.9 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры – 210х143х38 мм.

1.12 Степень защиты оболочки – IP41.

1.13 Масса – не более 0,4 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	**Наименование и условное обозначение**	**Кол-во**
АДГЕ.425551.095-Л	Контроллер радиоканальных устройств РР-V-ПРО исп. Л	1 шт.
	Комплект принадлежностей	
	Аккумулятор Li-Ion, 3,7 В, 2,6 Ач (установлен в устройство)	1 шт.
	Заклепка для фиксации крышки	2 шт.
АДГЕ.425551.095-Л ПС	Паспорт	1 экз.
АДГЕ.425551.095-Л РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

30.08.2026